

Dodatečná informace č. 2

ZADAVATEL: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Sídlem: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
Jednající: Ing. Pavel Marek, předseda představenstva
IČ: 272 83 518

dne 21. 09. 2021

Veřejná zakázka malého rozsahu:

Opravy zpevněných ploch v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Dotaz č.2:

Dovolujeme si rozporovat vysvětlující odpovědi na náš dotaz ohledně chybějící vrstvy MZK v rozpočtu.

V TZ, ve které mimochodem není žádná zmínka o KSC – viz. Vaše odpověď je uvedena tato skladba:

Konstrukce nových parkovacích stání

- betonová zámková dlažba tl. 100 mm
- kladecí vrstva písek 4-8 mm tl. 40 mm
- mechanicky zpevněné kamenivo tl. 200 mm
- ŠDB tl. 150 mm

V rozpočtu jsou uvedeny položky:

10	K	596212312	Kladení dlažby z betonové zámkové dlažby tl. 100 mm pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici	m2	977,700
7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	977,700

Tzn. že podkladní vrstva ze ŠD je uvedena zvlášť a položka MZK – dle vaši odpovědi KSC (není zřejmý ani parametr) je součástí položky kladení dlažby?

Součástí položky kladení dlažby je dle URS pouze lože z kameniva těžného nebo drceného tl. 50 mm – jak je i u položky v rozpočtu uvedeno.

Žádáme o doplnění nové položky MZK (dle technické zprávy) nebo KSC (s uvedením typu) tl. 200 mm. Tato položka má zásadní vliv na finální cenu rozpočtu.

Odpověď zadavatele na dotaz č.2:

Kompletní podkladní vrstvy ve skladbě dle PD jsou součástí položky „Kladení dlažby ... s ložem z kameniva těžného nebo drceného, ... Součástí položky musí být veškeré náklady spojené s realizací kompletní skladby (dodávka, montáž, dopravní náklady, přesuny hmot, ostatní související náklady). Celkové požadavky a parametry zpevněných ploch jsou uvedeny v dokumentaci.

Zadávací dokumentace se nemění. Toto vysvětlení je v souladu s § 98 ZZVZ uveřejněno na profilu zadavatele v elektronickém nástroji JOSEPHINE na adrese <http://profily.proebiz.com/profile/27283518>.

Zadavatel **nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.

S přáním příjemného dne

.....

Ing. Lukáš Mlejnek
oddělení nákupu a veřejných zakázek