



LEGENDA

- Kabelová trasa
- 1x Kabelový žlab 100x60mm vč. VÍKA, galva, pozink na stěně
- 2x Kabelový žlab 100x60mm vč. VÍKA, galva, pozink pod stropem
- 3x Kabelový žlab 100x60mm vč. VÍKA, galva, pozink přepážka pro oddělení kabelů MS, osvětlení a zásuvek
- 4x Kabelový žlab 100x60mm vč. VÍKA, galva, pozink na stěně a pod stropem pro kabely zásuvek, osvětlení a zdvihacího zařízení
- Stoupání/klesání pod střechu
- Stoupání/klesání kabelu na lávky
- Vazba mezi RD1 a RO1
- Zařízení PS03 na obslužných lávkách
- Nový rozvaděč RD1 na stěně
- Stávající rozvaděč RO1 v přístavku
- Stávající rozvaděč stav. elektroinstalace R21 u stěny
- Stávající hlubokozářič GOLIÁŠ-100S - NOVÁ POZICE
- Stávající hlubokozářič GOLIÁŠ-100S - STARÁ POZICE
- Posunutí svítidla
- Stávající zářivkové svítidla 2V36-SOKOL
- Nové LED svítidla 10W, 1101lm, Ra80, 3000K

Revize				Datum		Vypracoval	Schválí	
Vypracoval	Ing. Robenek <i>Robenek</i>	Č. zakázky	4328	Měřítka	<div>PROJEKT HTL s.r.o.</div> <p>Pohraniční 27, 70300 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 595952095 Fax: +420 595952719 E-mail: htl@projekthtl.cz</p>			
Prozkoušel	Ing. Menšík <i>Menšík</i>	Stupeň	DPS	1:80				
Schválí	Ing. Sebesta <i>Sebesta</i>	Formát	A1					
Datum	5/2020	Kótováno v	mm					
Investor : DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.								
Stavba : AREÁL TRAMVAJE PORUBA								
PD – Pracovní lávky vozovna Moravská Ostrava								
PS 03 ELEKTROINSTALACE A ZABEZPEČENÍ								
Obsah :						Č.výkr.	Revize	
DISPOZICE OSVĚTLENÍ					HTL-4328-V118	0		