



- LEGENDA**
- Kabelová trasa
 - 1x Kabelový žlab 100x60mm vč. VÍKA, galva. pozink na stěně
 - 1x Kabelový žlab 100x60mm vč. VÍKA, galva. pozink pod stropem
 - 1x Kabelový žlab 100x60mm vč. VÍKA, galva. pozink přepážka pro oddělení kabelů MS, osvětlení a zásuvek
 - 1x Kabelový žlab 100x60mm vč. VÍKA, galva. pozink na stěně a pod stropem pro kabely zásuvek, osvětlení a zdvihacího zařízení
 - A* Stoupání/klesání pod střechem
 - B* Stoupání/klesání kabelu na lávky
 - C* Vazba mezi RD1 a RO1
 - Zařízení PS03 na obslužných lávkách
 - Nový rozvaděč RD1 na stěně
 - Stávající rozvaděč RO1 v přístavku
 - Stávající rozvaděč stav. elektroinstalace R21 u stěny
 - Zásuvkový rozvaděč na plošině
 - Stávající ovládací skříňka SH1A, SH1B, SH2A, SH2B
 - Stávající návěstidlo H1A, H1B, H2A, H2B

Revize		Datum		Výpracoval		Schválil	
Výpracoval Ing. Robenek <i>MR</i>		Č. zakázky 4328		Měřítko		<div>PROJEKT HTL s.r.o.</div> <div>Pohraniční 27, 70300 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 595952095 Fax: +420 595952719 E-mail: htl@projektntl.cz</div>	
Přezkoušel Ing. Wensík <i>Wensik</i>		Stupeň DPS		1:80			
Schválil Ing. Sebesta <i>Sebesta</i>		Formát A1					
Datum 4/2020		Kótováno v mm					
Investor DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.							
Stavba AREÁL TRAMVAJE PORUBA PD – Pracovní lávky vozovna Moravská Ostrava PS 03 ELEKTROINSTALACE A ZABEZPEČENÍ							
Obsah:		Č.výkr.		Revize			
DISPOZICE ZAŘÍZENÍ		HTL-4328-V117		0			