



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NN: 3+PEN, STŘÍDAVÁ, 50Hz, 400/231V, TN-C

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA VN: 3 ~ 50Hz, 22 kV, IT

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:

DLE ČSN 33 3201, ČSN EN 61140 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3 - OCHRANNÉ OPATŘENÍ:

ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM / DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):

- ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
- OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY, SÍŤ IT A TN

Měřtko:  1:50	Odp.projekt.:	Ing. Turyněk	Zakázkové číslo: 20-00-018	Změny:	
	Zpracoval:	Šenkýř			
	Kreslil:	Šenkýř			
Název stavby:		Stupeň :			
PAVEL ŠENKÝŘ		DPS			
Sládkova 2986/27a		Formát:			
702 00 Ostrava - Mor. Ostrava		2xA4			
Tel: 777 041 215		Číslo stavby inv.:			
Investor:		-			
Dopravní podnik Ostrava a.s.		Číslo výkresu:			
Poděbradova 494/2		20-18-06			
702 00 Ostrava – Mor. Ostrava					
Řez A-A – stāv. stav					