

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00
IČO: 61974757,

Veřejná zakázka:

„Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečnick“

Ev. č. ve věstníku: Z2021-034367

Sektorová veřejná zakázka na dodávky zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 a 2 **(podle ust. § 98 a 99 ZZVZ)**

Zadavatel, Dopravní podnik Ostrava a.s., obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel uvádí znění dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 07.10.2021

Dotaz č. 1

dotaz na nesrovnalosti TZ a vv. Ve stavebním objektu PS1.2_Trafa dle vv je dodávka 1 ks transformátoru. Dle TZ má být transformátor součástí dodávky kiosku, který není součástí tohoto projektu. Nemá nebo má být v ceně nabídky.

Dotaz č. 2

Ve vv PS01.3_Materiál a PS01.4_Montáže má být součástí karta a sw práce, je možno definovat přesný typ karty a případně výrobce stávajícího sw.

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 ze dne 11.10.2021

Ad Dotaz č. 1

Zadavatel posoudil žádost dodavatele ohledně nesrovnalosti TZ a výkazu výměr pro provozní soubor PS01.2 Soupis silových traf (příloha č. 1 SoD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a uvádí, že součástí plnění není dodávka trafa.

Zadavatel spolu s tímto upřesněním poskytuje v příloze tohoto vysvětlení aktualizovanou verzi výkazu výměr, ze které byl provozní soubor PS01.2 Soupis silových traf zcela odstraněn.

Ad Dotaz č. 2

Jedná se o výměnu stávající 8 vstupové karty „PCD2.E610“ v systému dálkového ovládání SAIA Burgess, za kartu s 16 vstupy, která je vybavena klasickými svorkami pro připojení.

Kontakt na výrobce a servis SW vybavení dálkového ovládání a dohledu v Dopravním podniku Ostrava a.s. je: ELDAT a.s., Hlubinská 917/20, 702 00 Moravská Ostrava, e-mail: schmidt@eldat.cz.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 07.10.2021

V souvislosti s veřejnou zakázkou „Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečnick“ nám dovolu požádat Vás o vysvětlení:

V příloze č.1 SoD – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV, v listu PS01.2_Trafa : je požadován soupis silových traf.

Pro vyloučení všech pochybností Vás žádáme o vysvětlení, zda součástí této veřejné zakázky je či není dodávka traf?

Pokud ano, prosíme o tech. specifikaci traf.

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 2 ze dne 11.10.2021

Viz odpověď na dotaz č. 1 uveden výše v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a 2.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele:
<https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

S ohledem na úpravu zadávacích podmínek zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15.11.2021 do 10:00 hod.

V Ostravě dne 11.10.2021

.....
Ing. Eva Kolarčíková
specialista nákupu

Příloha:

- příloha č. 1 SoD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,