



DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC

sekce stavební, územní odbor Olomouc

Sp. zn.: MO-SOO1367/19-2/Nv

Č. j.: DUCR-53230/19/Nv

Oprávněná úřední osoba: Nevrlá Eva Ing.

V Olomouci dne 30. září 2019

Telefon: +420 972 741 315 (linka221)

E-mail: nevrla@ducr.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 29. srpna 2019 žadatelem Jiří Novák, Erbenova 3053/7, 69501 Hodonín, IČ:64484891,

s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o p r o ú č e l y u m í s t ě n í a p o v o l e n í s t a v b y

"Hodonín, VO ul. Měšťanská za Černým mostem"

Stavba je navržena z části v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy železniční tratě Břeclav - Přerov v žkm 106,100 – 106,200 po obou stranách trati v minimální vzdálenosti cca 15 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Jedná se o liniovou stavbu umístěnou na pozemcích v k.ú. Hodonín. Stavba se v ochranném pásmu dráhy nachází na pozemcích parc. č. 1733/1 a 2828/54, v obvodu dráhy na pozemku parc.č. 2864/1 v k.ú. Hodonín.

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší nové veřejné osvětlení komunikace ulice Měšťanská v úseku od posledního osvětlovacího stožáru před „Černým mostem“ u lázní po křižovatku s odbočkou k bývalé cihelně Hodonín závod 04 Flachs Hurdis. Veřejné osvětlení je protaženo až téměř k bytovému domu Měšťanská č.or.148. Nově navržené veřejné osvětlení je umístěno převážně na stávajících betonových stožárech E.on Distribuce a v místech před a za mostem jsou doplněny ocelovými stožáry JB8 a JB9 typu Brno s obloukovými výložníky.

Investor: Město Hodonín

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná

opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.

5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 29. srpna 2019 žádost právnické fyzické osoby Jiří Novák, Erbenova 3053/7, 69501 Hodonín, IČ:64484891 o závazné stanovisko pro účely umístění povolení ohlášení výše uvedené stavby. K žádosti byly Drážnímu úřadu předloženy následující podklady:

- Projektová dokumentace zpracovaná Jiřím Novákem, Erbenova 3053/7, 69501 Hodonín, IČ:64484891, č. autorizace ČKAIT 1006781, v srpnu 2019 v rozsahu:
 - ✓ Průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva
 - ✓ Situace širších vztahů
 - ✓ Majetková situace – 1. etapa
 - ✓ Majetková situace – 2. etapa
 - ✓ Situace elektro – 1. etapa
 - ✓ Situace elektro – 2. etapa
- Informace o pozemcích

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Podmínka č. 1 zajišťuje provedení stavby v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Podmínka č. 2 zajišťuje ochranu dráhy a jejích funkcí před nepříznivými vlivy následně povolované stavby. Podmínka č. 3 zajišťuje, aby nedošlo k záměně světél nebo barevných ploch s drážními znaky, což by ve svém důsledku mohlo vést k mimořádné situaci. Podmínka č. 4 zajišťuje ochranu dráhy z hlediska bezpečnosti a plynulosti jejího provozu. Podmínka č. 5 zajišťuje informovanost Drážního úřadu o době zahájení výstavby, podmínkou č. 6 si Drážní úřad vyhrazuje právo vydání závazného stanoviska ke kolaudaci stavby. Stanovené podmínky musí být v původním znění převzaty do rozhodnutí vydaného místně příslušným stavebním úřadem.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.


Toto stanovisko:

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.

- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno.

Dražní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2

(15)


Ing. Jarmila Wagnerová
ředitelka územního odboru Olomouc

Příloha:

- 1x odsouhlasená dokumentace – Situace elektro – 1.etapa

Rozdělovník:

- Jiří Novák, Erbenova 3053/7, 69501 Hodonín, IČ:64484891

Spis

DZNÁMKY

Techny stávající inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně! Před započítím prací je nutné u provozovatelů zajistit ověření jejich skutečné polohy.

křížení nebo souběhu s nimi se dodrží min. odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

ZVODNÁ SOUSTAVA:

3 PEN AC 50Hz, 400V / TN-C

1 NPE AC 50Hz, 230V / TN-C-S

HRANA PŘED NEB. DOTYKEM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Drážní úřad

Wilsonova 300/8

121 06 Praha 2



SOUHLAS

dle zák. č. 266/94 Sb.

č.j. DNEP-53230/19/12

ze dne 30.9.2019 *[Signature]*

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

VYPRACOVAL	Jiří Novák	<div>Jiří Novák Erbenova 7 695 03 Hodonín Tel. 603 748 060</div>	
KONTRLOVAL	Jiří Novák		
STAVEBNÍK	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín		
MÍSTO STAVBY	Hodonín, ul. Měšťanská / k.ú. Hodonín		
NÁZEV STAVBY	Hodonín, VO ul. Měšťanská za Černým mostem	ČÍSLO STAVBY	01-2019-01
STAVEBNÍ OBJEKT	ELEKTROINSTALACE	FORMÁT	3A2
ČÁST	STAVEBNÍ ČÁST	DATUM	08/2019
OBSAH:	SITUACE ELEKTRO - I. ETAPA	STUPEŇ PD	DUR + DPS
		MEŘÍTKO 1:500	Č. VÝKRESU D.1.1