

Bc. Libor Vaněk
Město Hodonín, odbor investic a údržby
Národní tř.25
695 35 HODONÍN

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	HODONÍN
2021	2/Ho/2021/2387	Holešinská, ☎ 518 305 932	25.08.2021

Hodonín - VO ul. Měšťanská, za Černým mostem - stanovisko:

Investor: Město Hodonín

Platnost stanoviska se prodlužuje do 25.08.2022.

Projekt řeší nové veřejné osvětlení komunikace Měšťanská v úseku od posledního osvětlovacího stožáru před Černým mostem u lázní, po křižovatku s odbočkou k bývalé cihelně Hodonín závod 04 Flachs Hurdis. VO je protaženo až k bytovému domu Měšťanská č.or. 148.

Navrhované VO i svítidla jsou převážně umístěna na stávajících betonových stožárech distribuce E ON a v místech před a za mostem, jsou doplněny ocelovými stožáry JB8 a JB 9.

Jedná se o vedení CYKY-J 4x10 a CYKY-J 3x1,5, aj.

Další údaje viz PD

Stanovisko:

S předloženou PD lze souhlasit za předpokladu respektování následujících připomínek:

1. V zájmovém prostoru je uložen veřejný vodovod a kanalizace. Vodovod je v majetku a provozování Společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Kanalizaci v této lokalitě – Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., neprovozuje. Tyto sítě nesmí být vlivem výstavby VO poškozeny, ani ovlivněny.
2. Před zahájením výkopových prací kontaktovat pověřeného zástupce Společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., tj. ved.Ing.Kozlík tel.518 353 173, ohledně vytýčení stávajícího vodovodu (kanalizace). Vytýčení bude provedeno na náklady investora. Zajištění trasy vodovodních a kanal. přípojek provedou vlastníci nemovitostí.
3. VO vedení i osvětlovací tělesa jsou uložena na stávajících podpěrných bodech.
4. K záhozu a k závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce Společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., provoz Hodonín – tel.518 353 173, ved. Ing. Kozlík.
5. Při výstavbě respektovat i ČSN 73 60 05 - prostorou normu uspořádání sítí podzemních inženýrských vedení a ostatní platné ČSN a ustanovení.
6. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb., (staveb. zák.), §158 §159, zpracovatel PD.
7. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle GDPR, že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení tohoto stanoviska.

Vodovody a kanalizace

Hodonín, a.s.

Purkyňova 2933/2

695 11 Hodonín

Blanka Holešinská

Blanka Holešinská

referent VHR