

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 15737/2021

V Uh. Hradišti, dne 18. 8. 2021

Spisová značka: KHSZL/15737/2021/5.5/HDM/UH/FIT-06

Č.j. odesílatele: neuvedeno

Vyřizují:

Ing. Tereza Fitzianová, tel.: 572430725, e-mail: tereza.fitzianova@khszlin.cz

Michaela Pačinková, DiS, tel.: 572430722, e-mail: michaela.pacinkova@khszlin.cz

ATENDR s.r.o.

IČ: 24190853

Nádražní 67

281 51 Velký Osek

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k projektové dokumentaci stavby „MATEŘSKÁ ŠKOLA NA VÝSLUNÍ, UHERSKÝ BROD“ pro vydání stavebního povolení

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 1. 6. 2021 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost, kterou předložila právnická osoba ATENDR s.r.o., IČ: 24190853 se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, zastupující dle plné moci ze dne 19. 3. 2021 právnickou osobu Město Uherský Brod, IČ: 00291463, se sídlem Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod, pro vydání stavebního povolení k projektové dokumentaci stavby „**MATEŘSKÁ ŠKOLA NA VÝSLUNÍ, UHERSKÝ BROD**“ pro vydání stavebního povolení. Žádost byla doplněna dne 24. 6. 2021, 2. 7. 2021 a dále byla na základě výzvy č. j. KHSZL 22481/2021 doplněna dne 11. 8. 2021.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila předloženou projektovou dokumentaci stavby „**MATEŘSKÁ ŠKOLA NA VÝSLUNÍ, UHERSKÝ BROD**“ pro vydání stavebního povolení, umístěné na parcele č. 2812 v k.ú. Uherský Brod, a po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- a) § 3 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů;
- b) § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů;

- c) § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů;
- d) článku 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, konsolidované znění;
- e) § 77 odst. 2 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů;
- f) § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů;

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

K projektové dokumentaci stavby „**MATEŘSKÁ ŠKOLA NA VÝSLUNÍ, UHERSKÝ BROD**“ pro vydání stavebního povolení

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
2. Před uvedením stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující, že u vodovodních rozvodů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů teplé vody byly použity materiály určené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění.
3. Před uvedením stavby do užívání bude předložen protokol o analýze vzorku pitné vody odebraného v nově upravovaném vnitřním prostoru (konkrétně u nově zřízeného umyvadla ve výdejné místnost č. 11) v rozsahu kráceného rozboru dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, provedený (včetně odběru) držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace podle § 83c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších.

Odůvodnění:

Posuzovanou projektovou dokumentaci (verze březen 2021) a její doplnění předložila právnická osoba ATENDR s.r.o., IČ: 24190853, se sídlem: Nádražní 67, 281 51 Velký Osek.

Investorem stavby je Město Uherský Brod, IČ: 00291463, se sídlem Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod. Stavba bude provedena u právnické osoby Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště, IČ: 70932310, se sídlem Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod na adrese shodné s adresou sídla.

Předložená projektová dokumentace se zabývá vznikem nové mateřské školy v pavilonu A Základní školy, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště (dále jen „ZŠ“).

Mateřská škola (dále jen „MŠ“) se zázemím vznikne zrušením stávajícího bytu školníka, skladu a čtyř šaten. Je navržen nový vstup, v podobě přístavku se zastřešením. Zde se počítá s čistící zónou, místem na zaparkování dětských kočárků a dostatečnou plochou na vyhnutí osob směřujících ven i dovnitř. Už v rámci stávajícího objektu je umístěná šatna, která je navržena jako přirozeně větraná. Ze šatny bude přístupné WC pro veřejnost a úklidová komora. Hlavní komunikační vstup vede do šatny dětí, ve které bude umístěno 28 šatních skříněk a následně do denní místnosti.

Zázemí MŠ je složeno z prostor – kancelář pro pedagogy, výdejna jídla, sklad a úklid, WC a sprchy pro děti, pedagogy a pracovníce výdejny jídla. MŠ bude stavebně propojena ze stávající ZŠ pomocí 2 vchodů – pomocí spojovací chodby bude zásobena výdejna stravy (uchování teplot pomocí ohřívací vodní lázně). Kuchyň se nachází v objektu v Základní školy Výsluní. Další vchod bude sloužit jako vstup pro zaměstnance.

Maximální počet dětí v MŠ je 28. Mateřská škola bude zapsána v rejstříku škol a školských zařízení.

Změnou dispozice v 1. NP vzniknou nové prostory MŠ:

- Zastřešený vstup (místnost č. 1 o celkové podlahové ploše 12,37 m²) včetně místa pro zaparkování kočárků;
- Šatna dětí (místnost č. 2 o celkové podlahové ploše 19,87 m²) bude vybavena uzavíratelnými skříňkami s háčky a ramínky pro odložení obuvi a oděvu dětí;
- WC rodiče (místnost č. 3 o celkové podlahové ploše 3,95 m²) vybavené přebalovacím pultem, který bude sloužit pro potřeby rodičů, kteří vyzvedávají děti s mladšími sourozenci a budou-li je potřebovat přebalit;
- Úklidová místnost (místnost č. 4, o celkové podlahové ploše 2,15 m²) vybavena výlevkou s přívodem tekoucí studené a teplé vody, s nuceným odvětráním pomocí ventilátoru a opatřena omyvatelným obkladem do minimální výšky 1,5 m. Čistící prostředky budou umístěny na policích nad obkladem. Výdejna bude uklížena samostatně, uklízací prostředky budou pro provoz výdejny odděleny od uklízacích prostředků a pomůcek pro úklid provozu MŠ;
- WC učitelé (místnost č. 5 o celkové podlahové ploše 1,12 m²), vybavené WC mísou, odvětrané nuceně pomocí ventilátoru.
- WC pro zaměstnance výdejny (místnost č. 6 o celkové podlahové ploše 1,18 m²) nuceně odvětrané, včetně předsíně s umyvadlem s dlouhou pákou na loketní ovládání a zákoutím, ve kterém budou umístěny uzavíratelné šatní skříně pro oddělené uložení pracovního a osobního oděvu zaměstnankyně výdejny;
- koupelna, WC dětí (místnost č. 7 o celkové podlahové ploše 18,92 m²) vybavená 5 dětskými WC mísami s poklopem, 1 pisoárem a 5 umyvadly pro děti umístěnými ve výšce 500 mm nad podlahou vždy s jedním výtokovým ventilem ve výšce 600 mm nad podlahou. Umyvadla jsou napojena na společnou mísici baterii umístěnou mimo dosah dětí, dále je zde sprcha, do které se vstupuje bez cizí pomoci a 1 umyvadlo pro personál. Pro osoušení rukou budou k dispozici textilní ručníky pro každé dítě, pověšené v nábytkové sestavě, která bude umístěna v prostoru umývárny. Ručníky budou pověšeny samostatně, tak aby se nedotýkaly;
- denní místnost s hernou a lehárnou (místnost č. 8; 9 o celkové podlahové ploše 177,48 m²) rozdělena na část herní, jídelní a spací (lehátka včetně ložního prádla budou skladována v uzavíratelných, odvětrávaných skříních a vždy určena konkrétnímu dítěti), místnost je přirozeně osvětlena a odvětrána, podlaha bude kryta kobercem a PVC světlé a matné barvy;
- kancelář/kabinet (místnost č. 10; o celkové podlahové ploše 14,13 m²), přirozeně osvětlena a odvětrána, vybavena kancelářským nábytkem a nábytkem pro odložení osobního oděvu;
- výdejna jídla (místnost č. 11; o celkové podlahové ploše 17,38 m²), místnost bude nuceně odvětrána pomocí vzduchotechniky a přívod vzduchu zajištěn pře výdejní okénko. Vybavena bude

umyvadlem na mytí rukou s pákovou baterií na loketní ovládání, dále džezem, myčkou, chladicím zařízením na uložení svačin a ohřívací vodní lázni na teplé pokrmy. Výkon práce ve výdejně nebude trvalý, pracovník v prostoru výdejny nebude pobývat déle než 4 hodiny/směna.

- Sklad (místnost č. 12; o celkové podlahové ploše 12,32 m²) bude sloužit pro uložení inventáře MŠ (pomůcky pro výuku dětí).

Manipulace se stravou

Ve výdejně bude vydávána celodenní strava pro děti mateřské školy, pokrmy se připravují ve školní jídelně právnické osoby Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště. Dovoz potravin a pokrmů v rámci vnitřních prostor budov bude realizován 2x denně.

K dovážení pokrmů z jídelny ZŠ do výdejny MŠ bude sloužit ohřevný výdejní vozík s parní lázní. Před převozem bude jídlo umístěno do nerezových gastronádob, umístěno do vozíku a zakryto. Cesta převozu pokrmu je bezbariérová a bude vedena čistou chodbou okolo šaten.

Svačiny pro děti (dopolední i odpolední) budou pouze studenou formou. Potraviny na přípravu svačin budou připraveny ve školní jídelně a poté kompletovány ve výdejně MŠ (tzn. mazání hotových pomazánek, případně obložení pečiva sýrem apod. bude probíhat až v nové přípravně MŠ). V případě jogurtů a chlazených mléčných dezertů budou skladovány spolu s omytou zeleninou a ovocem v chladicím zařízení umístěném ve výdejně MŠ.

Větrání a osvětlení

Větrání místností č. 2 (šatna dětí), č. 8,9 (denní místnost dětí); a místnost č. 10 (kancelář) je zajištěno přirozeně pomocí oken.

Na západní straně (do zahrady) dojde k osazení nových velkoformátových oken. U hlavního vstupu se jeden okenní otvor provede jako dveřní. Veškeré zasklení bude provedeno z bezpečnostního skla.

Větrání v denní místnosti dětí s lehárnou (m. č. 8 místnosti, m. č. 9) bude zajištěno pomocí nově instalovaných oken, jejichž otevírání bude dosažitelné z podlahy a omezeno tak, aby nebyla umožněna manipulace oken dětmi. Okna budou opatřena regulací denního osvětlení – vnitřními žaluziemi.

Prostory, které nelze odvětrat přirozeně jsou větrány nuceně podtlakovým systémem pomocí odsávacích nástěnných ventilátorů nad střechu objektu. Nuceně budou odvětrány místnosti č. 7 (umývárna, WC dětí), č. 6 (WC personál výdejny), č. 5 (WC učitelé), č. 11 (výdejna jídla), č. 3 (WC rodiče), a č. 4 (úklid).

Do místností, ve kterých není zajištěn přívod vzduchu okny, budou umístěny nad dveře větrací naddveřní mřížky. Do výdejny jídla (místnost č. 11) bude zajištěn přívod vzduchu pomocí výdejního okna, které propojuje prostor výdejny s přirozeně odvětranou denní místností.

Odvod vzduchu bude dimenzován dle hodnot uvedených níže:

- umyvadlo 30 m³/h -1/ umyvadlo
- WC (mísa) 50 m³/h -1/ mísa
- WC (pisoár) 25 m³/h -1/ stání
- sprcha 150 m³/h -1/ sprchový nástavec

Zařízení č. 1 – Odvětrání bloku umýváren dětí a WC pedagogů zařízení

Na stěně umýváren bude instalován ventilátor Silent 300 CZH PLUS, výfuk bude na fasádu přes protidešťovou žaluzii. Spínáno bude ode dveří.

Zařízení č. 2 – WC zaměstnanců výdejny

V místnosti WC pro zaměstnance výdejny (předsíň s umyvadlem, WC kabina) budou instalovány axiální ventilátory se zpětnou klapkou, stavitelným doběhem 1 až 30 minut a kontrolkou provozu. Spínány budou individuálně z místa instalačním spínačem.

Zařízení č. 3 – Výdej jídla

Bude instalována digestoř Elegance 60 s osvětlením s třírychlostním ventilátorem spínaným z místa. Na připojovacím potrubí bude montována přetlaková klapka.

Součástí doplnění projektové dokumentace doručeného dne 12. 7. 2021 je dokument zhodnocení denního osvětlení s názvem „Protokol o provedených výpočtech Mateřská škola Na Výsluní, Uherský Brod“, zpracovaný dne 13. 4. 2021.

Umělé osvětlení je navrženo dle normy ČSN EN 12464-1. Osvětlenost ve srovnávací rovině byla určena s ohledem na druh a charakter činnosti pro kategorie osvětlení:

Osvětlenost $E_m = 500 \text{ lx}$ – výdejna jídla

Osvětlenost $E_m = 200 \text{ lx}$ – šatny, umývárny, koupelny, toalety

Osvětlenost $E_m = 100 \text{ lx}$ – komunikační prostory a chodby

Výpočty osvětlení:

Byl předložen Protokol o provedených výpočtech, vypracovaný dne 13. 4. 2020 Ing. Petrem Klvačem, IČ: 65364627, se sídlem Míškovice 170, PSČ: 768 52. Z výsledků výpočtů denního osvětlení je zřejmé, že posuzovaná denní místnost s lehárnou má vyhovující denní osvětlení jen zčásti. Aby vnitřní prostor co nejvíce vyhovoval legislativním požadavkům, budou všechny zrakově náročné činnosti umístěny v zónách s vyhovujícím denním osvětlením. Zóny, ve kterých je hodnota denního osvětlení $D_{\min} > 1,5 \%$ budou sloužit jako herní a budou v nich umístěny stolečky. Prostory denní místnosti s nevyhovujícím denním osvětlením $D_{\min} < 1,5 \%$ budou sloužit jako komunikační a skladovací.

Svítidla budou interiérová s kovovou konstrukcí a s rozptylnou výstupní plochou (mikroprisma), zabudovaná v podhledech stropů. Budou použity LED zdroje 40W a 50W s parametry.

Denní místnost č. 8 hodnocená dle ČSN 730580 - 3

Výpočty denního osvětlení: $D_{\min} / D_m / D_{\max}$: 0,6 / 2,0 / 5,5 % | Rovnoměrnost: 0,11.

Výpočty sdruženého osvětlení:

$E_{\min} / E_m / E_{\max}$: 320 / 597 / 737 lx | Rovnoměrnost: 0,54; UGR_I: 21,4

Ložnice m. č. 9 hodnocená dle ČSN EN 17037

Výpočty denního osvětlení:

Minimální hodnota: (0,7) 96 / 95 % | Požadovaná hodnota: (2,0) 68 / 50 %

Kancelář/kabinet hodnocená dle ČSN EN 17037

Výpočty denního osvětlení:

Minimální hodnota: (0,7) 100 / 95 % | Požadovaná hodnota: (2,0) 100 / 50 %

Výpočty umělého osvětlení:

$E_{\min} / E_m / E_{\max}$: 472 / 585 / 723 lx | Rovnoměrnost: 0,81; UGR_I: 15,8

Ústřední vytápění

Vytápění bude zajištěno teplovodním plynovým kotlem ze stávající plynové kotelny umístěné v budově ZŠ. Vytápění objektu je zajištěno otopnými tělesy.

Hluk

V nově navržených prostorech MŠ bude v denní místnosti strop pro zajištění požadavků normy ČSN 73 0527 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely, proveden akustickým deskovým podhledem.

Jak je uvedeno v předložené projektové dokumentaci stavby, v okolí objektu není situován žádný významný stacionární zdroj hluku. V okolí stavby je situována místní komunikace, která zajišťuje dopravní obslužnost v území.

Na základě výše uvedených skutečností lze předpokládat, že hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovené v § 12 odst. 1, 3 a v příloze č. 3, část A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nebudou v chráněném venkovním prostoru uvedené stavby, překračovány.

Kanalizace

Objekt bude napojen na stávající veřejnou a splaškovou kanalizaci. Dešťová voda ze střechy bude sváděna do stávající kanalizační přípojky mateřské školy.

Vodovod

V objektu budou provedeny rozvody vody. Všechna umyvadla a dřezy a také výlevka v úklidové místnosti budou napojeny na tekoucí pitnou studenou a teplou vodu. Objekt je napojen na stávající vodovodní přípojku, která je ukončena vodoměrem v hlavní budově. Vodovodní přípojka kapacitně vyhovuje potřebám.

Podlahy a stěny

Místnosti č. 6 (WC zaměstnanců výdejny), č. 7 (umývárna, WC dětí), č. 5 (WC učitelé), č. 3 (WC rodiče), č. 4 (úklid) budou mít stěny kryty keramickým obkladem do výše 1,5 m.

Místnost. č. 11 (výdejna jídla) bude obložena keramickým obkladem do výše 1,8 m.

Keramická dlažba bude položena v místnostech č. 1 (vstup), č. 2 (šatna dětí), č. 3 (WC rodiče), č. 4 (úklid), č. 5 (úklid), č. 6 (WC zaměstnanci výdejny), č. 7 (umývárna, WC dětí), č. 11 (výdejna jídla) a č. 12 (sklad).

V ostatních místnostech budou položeny parky s dřevěným povrchem (parkety), konkrétně v místnosti č. 8 – herna s jídelnou, č. 9 – lehárna a č. 10. – kancelář/kabinet.

Vegetace

Budova mateřské školky se nachází v jihovýchodní části areálu ZŠ Výsluní. Západní část je využívána jako zahrada pro venkovní hry dětí ze základní školy. Plocha je ohraničena stávajícím asfaltovým chodníkem a budovami ZŠ, celý areál je oplocen. Plocha pro venkovní hry dětí bude zatravněná a budou zde umístěny herní prvky. Venkovní prostory zahrady mateřské školy budou splňovat požadavek na minimální plochu 4 m² na 1 dítě. V rámci navrhovaných stavebních úprav pozemku dojde ke kácení keřů. Výsadba zeleně bude omezena na několik dekorativních rostlin a živého plotu zejména v popředí objektu. Konkrétní návrh bude předmětem zadání investora v další fázi projektu.

K zajištění hygienické nezávadnosti uvažovaného záměru byly stanoveny podmínky uvedené ve výrokové části tohoto stanoviska.

Podmínka č. 1: se opírá o požadavky § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (§ 12 odst. 9 a příloha č. 3, část B citovaného vládního nařízení).

Podmínka č. 2: se opírá o požadavek vyplývající z § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 3: se opírá o požadavek vyplývající z § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Tereza Fitzianová
referent pro ochranu a podporu
veřejného zdraví

Počet listů: 4

Rozdělovník:

1x adresát (doručení do datové schránky)

1x KHS ZK - odbor HDM

1x KHS ZK – oddělení hluku, EIA a IPPC