



PŮDORYS VYTÁPĚNÍ 1.NP

MĚŘÍTKO 1:100




Legenda čar:




Vzorový detail napojení na stávající rozvody:

Měřítko 1:15



Poznámka:

- Rozvody na vytápění jsou vedeny v podlaze objektu
- Všechny rozvody jsou izolovány Viz. technická zpráva
- Rozvody teplé a studené jsou vedeny z měděného potrubí
- Nově navržené rozvody jsou napojeny na stávající rozvody vedené v instalačním kanále pomocí přechodů OCELxMĚĎ
- Napojení na rozvody v instalačním kanále je pojištěno s kulovými uzavíratelnými kohouty (různé DN)



HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. FRANTIŠEK MANDOVEC	ARTTENDR	
VEDOUČÍ PROJEKTU	ŠÁRKA NOVÁKOVÁ		
VYPRACOVAL	MICHAL DOUŠA		
INVESTOR	Uherský Brod	DATUM	5/2021
Mateřská škola Na Výsluní, Uherský Brod		STUPEŇ	DPS
		FORMAT	A3
PŮDORYS VYTÁPĚNÍ 1.NP	VTP 1	MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.4 - 1