

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Starosta

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: MUUB/49859/2021/OKT
Spisová zn.:
Listů: 0
Příloh/listů příloh: 0/0
Vyřizuje: Ing. Dagmar Braunerová
Telefon: 572 805 235
E-mail: dagmar.braunerova@ub.cz
Datum: 10.11.2021

Profil zadavatele
Elektronický nástroj

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „**MATEŘSKÁ ŠKOLA NA VÝSLUNÍ**“ poskytuje zadavatel všem dodavatelům upřesnění zadávacích podmínek na základě dotazu **dodavatele**:

Dotaz č. 8.1

Ve výkazu výměr jsou položky č. 136 a 137 pro montáž a dodávku parotěsné zábrany do podhledu, ale v projektu parotěsná zábrana není. Pokud by měla být součástí skladby podhledu, musel by se pro její vynesení přidat pomocný ocelový rošt, který ale ve výkazu výměr chybí. Žádáme o objasnění.

Odpověď č. 8.1

Ve skladbě zavěšených stropů nebude využívaná parotěsná zabraná, soupis prací je upraven. **Účastník může využít k ocenění i soupisu prací z vysvětlení č. 7 – neocenění položky č. 136 a 137.**

Obecná informace k opravám v soupisu prací: červeně zůstávají všechny opravované položky vč. předchozích vysvětlení zadávací dokumentace.

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

(podepsáno elektronicky)

Přílohy

- MS_NaVýsluní_SoupisPrací_výkazvýměr_vysv8.xlsx