

STANOVISKO č. 1203/2019**pro územní a stavební řízení sloučené***Žadatel:*

Ing. Tomáš Olša

Ing. Tomáš Olša

Tyršova 931

76861 Bystřice pod Hostýnem

Investor:

Město Bystřice pod Hostýnem

Radek Zapletal

Masarykovo nám. 137

76861 Bystřice pod Hostýnem

*Název stavby - akce:***Cyklostezka Bystřice p. H. - Slavkov p. H.***Místo stavby:* Bystřice pod Hostýnem 2852/21 (Bystřice pod Hostýnem)*Katastr:* Bystřice pod Hostýnem

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu cyklostezky mezi městem Bystřice pod Hostýnem a obcí Slavkov pod Hostýnem. Nová zpevněná pojízdná plocha bude provedena s krytem z betonové zámkové dlažby v základní šířce 3,0 m. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 2852/5, 1077/2, 1061/36, 1061/131, 2852/21, 2852/22, 2852/23, 1295/89, 1295/8, 1295/76, k.ú. Bystřice pod Hostýnem a Slavkov pod Hostýnem. Odvodnění zpevněné plochy cyklostezky bude zajištěno podélnými a příčnými sklony vsakováním na okolní nezpevněný terén.

V zájmovém území stavby se nachází vodovodní a kanalizační síť, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o její vytyčení včetně vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek v dotčené lokalitě. Příložený situační zakres sítí je pouze orientační. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního řadu a kanalizační stoky na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. Sloupy veřejného osvětlení nesmějí být umístěny v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace. Při stavbě nových inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005.

Kanalizační síť v obci Slavkov pod Hostýnem nespadá pod správu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.



Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Kontakty:

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

mistr kanalizací - p. Náplava, tel. 573 502 826, mob. 720 977 094

mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková

Telefon: 573 517 227

Datum: 1. 10. 2019

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -2-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra,

výrobně technický náměstek

Platnost stanoviska prodloužena do 1. 10. 2021

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -35-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Situace

