

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytnuté v rámci zadávacího řízení o podlimitní veřejnou zakázku

„Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem – Slavkov pod Hostýnem“

Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem
Sídlo:	Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO / DIČ	00287113 / CZ00287113
www adresa	https://www.bystriceph.cz/
Zástupce zadavatele	Mgr. Radka Zátková, advokát, se sídlem Hořejší nábřeží 786/21, 15000 Praha, ev. č. ČAK: 16743

Název veřejné zakázky:	„Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem – Slavkov pod Hostýnem“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Identifikátor veřejné zakázky:	P21V00000008

Zadavatel obdržel dne 20. 10. 2021 prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění:

Dotaz č. 1:

„Prosíme o vysvětlení nejasností s veřejným osvětlením. V technické zprávě a výkazu výměr je uvedeno, že veřejné osvětlení (21 ks) bude bez výložníků. Ve schématu je vyobrazeno veřejné osvětlení s výložníkem, což je zavádějící. V případě, že má být VO s výložníkem je potřeba doplnit výkaz výměr. Mohlo by to mít vliv na nabídkovou cenu.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Ve schématu se jedná o ilustrační obrázek veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení je požadováno bez výložníků, tak jak je uvedeno v technické zprávě, ve výkazu výměr a ve světelně technickém výpočtu.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem jako zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, tj. na profilu zadavatele:

<https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/2684>

V Praze dne 20. října 2021

Mgr. Radka Zátková, advokátka
zástupce zadavatele