

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytnuté v rámci zadávacího řízení o podlimitní veřejnou zakázku

„Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem – Slavkov pod Hostýnem“

Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem
Sídlo:	Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO / DIČ	00287113 / CZ00287113
www adresa	https://www.bystriceph.cz/
Zástupce zadavatele	Mgr. Radka Zátková, advokát, se sídlem Hořejší nábřeží 786/21, 15000 Praha, ev. č. ČAK: 16743

Název veřejné zakázky:	„Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem – Slavkov pod Hostýnem“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Identifikátor veřejné zakázky:	P21V00000008

Zadavatel obdržel dne 22. 10. 2021 prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE žádost o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění:

Dotaz č. 2:

„V zadávacím položkovém rozpočtu pro SO 401 se nachází pár nesrovnalostí:

Typ svorkovnice v rozpočtu nemá krytí IP2X.

Nejspíše žádný výrobce stožáru nevydá certifikát na to, že stožár, resp. dvířka mají krytí IP43.

V technické zprávě se píše o kabelu AYKY 4x16, v položkovém rozpočtu je však CYKY 4x16.“

Odpověď na dotaz č. 2:

Na základě upřesnění projektantem elektro bude požadováno osazení sloupu elektrovýzbrojí s min. krytím IP43.

Z výše uvedeného plyne, že nebude požadováno doložení certifikátu stožáru s krytím IP43.

Zadavatel dále nově požaduje provedení kabelových rozvodů – kabelem AYKY 4x16.

Vyjasnění rozporů bylo provedeno opravou a doplněním přílohy č. 4 zadávací dokumentace, a to konkrétně dokumentu Technická zpráva D.1.4.4.1 (změna v bodě 6.3) , a dále přílohy č. 1 zadávací dokumentace, a to konkrétně části položkového rozpočtu SO 401 (změna položek na řádku č. 10 a na řádku č. 31 a doplnění položek na řádku č. 33 a na řádku č. 34). Aktualizované dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení.

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení, doplnění a upřesnění zadávacích podmínek zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek – **lhůta pro podání nabídek končí dne 9. listopadu 2021 v 10:00 h.** Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem jako zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, tj. na profilu zadavatele:

<https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/2684>

V Praze dne 26. října 2021

Mgr. Radka Zátková, advokátka
zástupce zadavatele

Přílohy:

- *Příloha č. 1: Aktualizovaná Technická zpráva D.1.4.4.1*
- *Příloha č. 2: Aktualizovaná část položkového rozpočtu SO 401*