

E.ON Distribuce, a.s. · Rooseveltova 8a · 669 02 Znojmo

Obec Kuchařovice  
8. května 211,  
669 02 Kuchařovice

**E.ON Distribuce, a.s.**  
Rooseveltova 8a  
669 02 Znojmo  
www.eon-distribuce.cz

Pavel Sova  
T 5 15 3 64-7 58  
F 5 15 3 64-7 49  
M 0 42 7 24-05 30 82  
pavel.sova@eon.cz

Stránka: 1 / 3

15.7.2021

## **Umístění ukazatelů měření rychlosti**

Vážená paní starostko,

dne 13.7.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o povolení umístění 1ks stanoviště úsekového měření rychlosti (dále jen zařízení) na sloup č. 54 NN v obci Kuchařovice a zaujímáme k ní následující stanovisko.

Zmiňované zařízení lze umístit na podpěrný bod NN ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) za následujících podmínek.

### **1. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ**

Do distribučního sítě není povolováno umísťovat cizí zařízení, které by mohlo v budoucnu bránit přístupu nebo znesnadňovat opravy nebo rozšíření distribučního zařízení.

Podpěrných bodů distribuční sítě bude využito pouze v případě, není-li dostatečně možné připevnit zařízení jinam. Pro posouzení bude usku- tečněna prohlídka jednotlivých míst, na které bude rovněž sjednán po- stup prací a upřesněny technické podmínky, za nichž lze provést mon- táž zařízení. Za účelem dojednání termínu prohlídky se prosím obraťte na Regionální správu sítě Znojmo (dále jen RS Znojmo).

Technické podmínky budou obsahovat popis konkrétního zařízení s jednoznačným určením místa montáže. Zařízení bude přednostně umístěno na betonové sloupy, kde je venkovní síť upevněna na podpěr- ných izolátorech (není zde rozpojení nebo ukončení sítě a s tím souvi- sející proudové spoje) a kde nejsou umístěny svody a rozpojovací skříně.

Upevnění ke sloupům bude provedeno přednostně nerezovou ocelovou upínací páskou. Pokud bude cizí zařízení umístěno na dřevěné sloupy, bude pro případ seschnutí sloupu upínací páska zajištěna proti posuvu.

Předseda dozorčí rady:  
Dr. Thomas König

Představenstvo:  
Zdeněk Bauer  
(Předseda)  
Pavel Čada  
David Šafář

Sídlo společnosti:  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána v  
Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v  
Českých Budějovicích,  
oddíl B., vložka 1772  
IČ: 28085400

Upevnění bude provedeno pod vedením v minimální vzdálenosti 1,2 m od vodičů NN. Předpokládáme, že umístění zařízení nevyvolá zásah do distribuční sítě v provozování ECR a nebude podstatně omezovat plnění povinností ECR.

Montáž zařízení si zajišťuje žadatel. Zahájení, termín a rozsah vlastních montážních prací bude včas oznámeno zhotovitelem stavby na RS Znojmo. V případě potřeby zajištění bezproudí bude zahájení prací oznámeno nejpozději 20 dnů předem.

Před uvedením zařízení do provozu musí být zástupci RS Znojmo předána situace skutečného provedení a výchozí revizní zpráva na silnoproudou část elektrického zařízení souvisejícího s připojením zařízení na distribuční síť.

V případě zrušení distribuční sítě v provozování ECR bude žadatel vyzván k odstranění zařízení. Bude-li požadovat ponechání zařízení na podpěrných bodech distribuční sítě, zajistí RS Znojmo a žadatel dle platných právních předpisů a nařízení ECR prodej příslušných podpěrných bodů vlastníkovvi zařízení.

Budoucí majetkoprávní vztah k podpěrným bodům distribuční sítě bude mezi vlastníkem zařízení a RS Znojmo vyřešen před podáním návrhu na vydání povolení o odstranění stavby distribuční sítě (demoliční výměr) na příslušný stavební úřad.

Zrušením elektrických vedení zaniká majetkoprávní vztah mezi ECD a vlastníky nemovitostí, na kterých jsou podpěrné body umístěny. Zřízení věcného břemene nebo jiný smluvní vztah je předmětem jednání budoucího majitele podpěrných bodů s vlastníky dotčených nemovitostí.

V případě, že bude distribuční síť pouze přemístěna, budou s vlastníkem zařízení dojednány podmínky demontáže a možnosti opětovného nainstalování.

## 2. ODPOVĚDNOST

ECD neodpovídá za škody vzniklé na zařízení umístěném na podpěrných bodech distribuční sítě.

Vlastník zařízení odpovídá za případné škody na podpěrných bodech distribuční sítě způsobené instalací, provozováním nebo demontáží zařízení.

Umístování a připojování cizích zařízení na distribuční síť se řídí vnitřními předpisy ECD. Vlastník zařízení musí ve vztahu k distribučnímu zařízení respektovat závazná i doporučená ustanovení technických norem ČSN, Podnikových norem energetiky (PNE), Technických norem společnosti ECD (TNS) a schválených technologií pro distribuční zařízení.

## 3. FAKTURACE

Umístění zařízení na distribuční síť NN v provozování ECD je umožněno bezúplatně.

V případě porušení podmínek umístění vlastníkem zařízení budou vlastníkově fakturovány v plné výši náklady spojené s odstraněním zařízení a uvedení distribuční sítě do původního stavu.

S přátelským pozdravem  
Pavel Sova  
Regionální správa Znojmo  
E.ON Distribuce, s.r.o.

**eg.d**

300

**EG.D, a.s.**

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno  
IČO: 28085400, DIČ: CZ28085400