

SITUACE – NAPÁJENÍ MĚŘÍHO PROFILU

CYKY–J 3x2,5 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE VE HLOUBCE
MIN 0,7M – NAPÁJENÍ ROZVADĚČE MĚŘÍHO PROFILU

NOVÝ ROZVADĚČ RELM

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ EGD

CYKY–J 4x10 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE

VEDENÍ NN EGD

SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN

PLYNOVÉ VEDENÍ GASNET

NOVÝ KOVOVÝ STOŽÁR
MĚŘÍHO PROFILU

STOŽÁROVÝ ZÁKLAD

POZNÁMKA: VNĚJŠÍ HRANA STOŽÁROVÉHO ZÁKLADU
BUDE UMÍSTĚNA VE VZDÁLENOSTI MIN 1M OD
ZAMĚŘENÉHO PLYNOVÉHO POTRUBÍ

PÁSKA FEŽN 30x4 L=25M VE VÝKOPU HLOUBKY MIN 1M
– UZEMNĚNÍ KOVOVÉHO STOŽÁRU

601/4

522/32