



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Modernizace kulturního domu v Heřmanicích“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Bc. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Bc. Martina Prchalová Tel: 599 410 424
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska



Dotaz č. 1:

Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace a zodpovězení následujících dotazů:

- Ve výpisu oken se nacházejí pouze pozice O1 – O11, ale v rozpočtu jsou pozice O1 – O14. Co platí? Případně prosíme o doplnění výpisu oken.

Odpověď:

Platí uveřejněný rozpočet. Výpis oken je doplněn o pozice O12-014 v Příloze č. 1 - D.1.1-19 Výpis prvků otvorů - Okna O12-O13.

Dotaz č. 2:

- U výpisu klempířských prvků prosíme o doplnění konkrétní RAL, jenž má být oceněná.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že přesný odstín bude vybrán na základě vyzorkování, spolu s odstínem fasády.

Dotaz č. 3:

- Dále prosíme o doplnění tloušťky laku klempířských prvků.

Odpověď:

Zadavatel požaduje standardní „poplastované“ plechy. Tloušťka ochranné vrstvy PVC min. 0,6 mm na vrchní straně, epoxidový ochranný lak na spodní straně.

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního

Příloha č. 1 - D.1.1-19 Výpis prvků otvorů - Okna O12-O13