



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Modernizace kulturního domu v Heřmanicích“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Identifikační údaje zadavatele

| | |
|--|---|
| Název zadavatele: | Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava |
| Sídlo zadavatele: | Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava |
| IČO / DIČ zadavatele: | 00845451 / CZ00845451 |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: | Bc. Richard Vereš, starosta |
| Kontaktní osoba: | Bc. Martina Prchalová Tel: 599 410 424 |
| ID datové schránky | 56zbpub |
| Profil zadavatele: | https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska |

Dotaz č. 1:

Prosíme o zodpovězení následujících dotazů:

- Prosíme o doložení správného výkresu 1.PP – stávající stav. Ve vámi poskytnuté PD obsahuje výkres 1.PP stávající stav výkres D.1.1.09 – 1.PP nový stav

Odpověď:

Výkres zasíláme ve Příloze č. 1 – D.1.1-01 Půdorys 1PP-Stávající stav

Dotaz č. 2:

- Prosíme o doplnění výpisu oken – Ve Vámi poskytnuté PD končí pozici O11, ale v rozpočtu jsou ještě pozice O12, O13, O14

Odpověď:

Doplněný výpis oken byl uveřejněn dne 08. 11. 2021 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, Příloha č. 1 – D.1.1-19 Výpis prvků otvorů – Okna 012-013.

Dotaz č. 3:

- Dle informací výrobce oken nelze vyrobit pozice okna O11 s Vámi navrženým způsobem ovládání.

Odpověď:

Zadavatel upravil způsob ovládání a požaduje okna 011 jednokřídlé otevíravé.

Dotaz č. 4:

- Dle informací výrobce dveří nelze u pozice D3 vyrobit boční křídlo jako otevíravé.

Odpověď:

Žádáme o dodání pevného bočního křídla dveří.

Dotaz č. 5:

- Pol. 132 - D+M promítací plátno zavěšené na konstrukci - podrobný popis viz. PD – kde v PD najdeme přesnou specifikaci? Tato položka není nijak specifikována, nejsou rozměry, materiál apod. (prosíme o doplnění)

Odpověď:

Zadavatel požaduje:

Projekční plátno roletové, rozměr 332 cm × 187 cm, úhlopříčka 150", poměr stran 16:9, matně bílé plátno, černé okraje, bílé tělo, k umístění na strop a na zeď, motor pro navíjení, s dálkovým ovládáním.

Projektor DLP, Full HD, 1920 × 1080, 16:9, kontrast 10000:1, HDMI- 2x, VGA-2x, USB, reproduktory, s krátkou projekční délkou - minimální promítací vzdálenost je 1 m

Technologie DLP

Obnovovací frekvence 120 Hz

Zdroj světla Lampa

Svítivost 3 500 ANSI lm

Životnost 4 000 h (166,67 d)

Součástí dodávky bude zavěšení za ocelovou konstrukci pro oponu.

Dotaz č. 6:

• Pol. 133 - D+M ovládací panel plátna a opony + napojení DP a audio ovládání - podrobný popis viz. PD – kde v PD najdeme přesnou specifikaci? Ovládací panel – specifikovat, co znamená napojení DP? Audio ovládání – specifikovat? Nevíme co máme cenit. (prosíme o doplnění)

Odpověď:

Data projektor je označen zkratkou DP. Plátno a data projektor bude ovládán pomocí ovladače (v rámci elektro – přívodní kabel). Opona je klasická, zatahuje se ručně. Ozvučení sálu je ve výkazu výměr - oddíl elektroinstalace, položka 142.

Dotaz č. 7:

• Pol. 134 - D+M nátěr nosné ocelové konstrukce pro plátno, osvětlení scény a nová opona (světle šedá) – Ocelová konstrukce – prosíme o dokumentaci podle které jsme schopni konstrukci vyrobit a ocenit. Osvětlení scény – specifikace, typ, počet. Opona – specifikace, rozměry, materiál. (prosíme o doplnění)

Odpověď:

Stávající konstrukce bude očištěna a znovu natřena, celková délka konstrukce (sečtení všech dílců) je 27,5 bm. Osvětlení scény je součástí profese elektro. Opona je délky 17,5 m, výška 4,0 m, z přední části je ještě krycí opona délky 11 m, výšky 0,6 m.

Dotaz č. 8:

• Pol. 135 - D+M vybavení WC pro invalidy všemi doplňky – jaké prvky má položka obsahovat?, Specifikace jednotlivých prvků – materiál, rozměry. (prosíme o doplnění)

Odpověď:

Vybavení WC pro invalidy má obsahovat:

- 1x nástěnné madlo;
- 1x madlo sklopné;
- 1x naklápěcí zrcadlo, vše v nerezovém provedení.

Viz vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Dotaz č. 9:

• Pol. 141 - D+M provedení kopií původních maleb na fasádě objektu – specifikace jaké malby, čím budou provedeny? (prosíme o doplnění)

Odpověď:

Jedná se o kopii původní malby, vybraný dodavatel před začátkem stavby provede pasport této malby, resp. po postavení lešení. Samotná malba se bude provádět silikonovou fasádní barvou, dle dodavatele systému ETICS.



Dotaz č. 10:

- Pol. 142 - D+M nový plechový box pro kabely Cetin – specifikace – rozměry, materiál, barva? (prosíme o doplnění)

Odpověď:

Specifikace pol. 142 – D+M nový plechový box pro kabely Cetin je uveden v projektové dokumentaci D.1.1-20 Výpis prvků klempířské výroby, systémové prvky, položka K 27.

Dotaz č. 11:

- Pol. 201 - Demontáž konstrukce přístřešku včetně odvozu a likvidace suti – rozměry, nevíme kolik a čeho máme bourat a likvidovat. (prosíme o doplnění)

Odpověď:

Demontáž konstrukce přístřešku je uvedena v projektové dokumentaci D.1.1-07 Pohled JV a JZ – Stávající stav, položka 18 B. Stříška je zhotovena z jeklu, šířky 1,9 m, oplechována poplastovaným plechem, hmotnost do 50 kg.

Dotaz č. 12:

- Pol. 381 - D+M opatření dle požárně bezpečnostního řešení - podrobný popis viz. PD – co má tato položka obsahovat? (prosíme o doplnění)

Odpověď:

Obsahem položky 381 budou požární ucpávky, atp. Požárně bezpečnostní řešení je součástí projektové dokumentace.

Dotaz č. 13:

- Pol. 382 - D+M volně stojící lednice se spodním mrazákem – chybí specifikace, rozměry apod (prosíme o doplnění)

Odpověď:

Zadavatel požaduje vestavnou lednici s mrazákem dole, energetická třída F, klimatická třída ST, objem ledničky 179l, objem mrazáku 70l, volitelné, počet polic lednice 3, počet přihrádek mrazáku 3, počet chladicích okruhů 1, funkce: nulová zóna, LED osvětlení, super mrazení, statické chlazení, 177,7×54×54 cm (v × š × h).

Dotaz č. 17:

- Pol. 383 - D+M vybavení na WC - mýdlenky, box na papírové ručníky, koš, zrcadlo, atp. – chybí specifikace, materiál, rozměry (prosíme o doplnění)

Odpověď:

Jedná se o standartní vybavení: 4x mýdlenka, 4x box na papírové ručníky, 4x koš o objemu 60l, vše v nerezovém provedení. Rozměr zrcadla 60x80 cm (4x).

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek.



Nová lhůta pro podání nabídek: do 22. 11. 2021, 10:00 hod.

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního
vz.
Mgr. Martina Kozubalová
právník

Příloha č. 1 – D.1.1-01 Půdorys 1PP-Stávající stav