



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Modernizace kulturního domu v Heřmanicích“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Bc. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Bc. Martina Prchalová Tel: 599 410 424
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska



Dotaz č. 1:

Prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace a vysvětlení dotazů:

Pol. 775520010RA0 Podlahy vlysové přibíjené vlysy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost
Dle PD má být tato podlaha na jednoduchém roštu. Rošt ale není součástí této položky a nebyl nalezen ani jinde v rozpočtu. Prosíme o vysvětlení, případně doplnění.

Odpověď:

Žádáme o nacenění položky včetně jednoduchého roštu.

Dotaz č. 2:

Mají vnitřní dveře, konkrétně pozice D4,D5,D6,D7 vzhledem k požární odolnosti obsahovat samozavírač?

Odpověď:

Uvedené vnitřní dveře D4, D5, D6, D7 mají obsahovat samozavírače. Položky vnitřních dveří D4, D5, D6, D7 naceňte včetně samozavíračů.

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního