



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



Město Hodonín

SPIS. ZNAČKA: MUHO 11877/2021 OPM
Č. J. MUHOCJ 78642/2021 OPM
VYŘIZUJE: Mgr. Andrea Nedúchalová
TEL: +420 518 316 454
E-MAIL: neduchalova.andrea@muhodonin.cz
DATUM: 2. 12. 2021

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 4, informace o změně, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: **NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA – DŮM PŘÍRODY HODONÍNSKÉ DÚBRAVY – REKONSTRUKCE OBJEKTU CENTRA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY**

Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení (dále jen „veřejná zakázka“). Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Registrační číslo projektu: **CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_129/0010842.**

Vyhlašovatelem a realizátorem zadávacího řízení je:

Město Hodonín

Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města Hodonína
Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 / Česká republika
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky:

Bc. Marcel Džuba / telefon: +420 518 316 326 / e-mail: dzuba.marcel@muhodonin.cz

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:

Mgr. Andrea Nedúchalová / telefon: +420 518 316 454, e-mail: neduchalova.andrea@muhodonin.cz

INFORMACE O DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ: **Z2021-040659**

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): **Veřejná zakázka na stavební práce**

Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): **Podlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): **Otevřené řízení**

Použité zkratky:

ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážení dodavatelé,
v souladu s ustanovením § 98 a s ustanovením § 99 ZZVZ, Vám podáváme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám Zadávací dokumentace (viz níže).

A) Dotaz č. 4 dodavatele ze dne 30. 11. 2021:

„Žádáme o uveřejnění geologického profilu IGP sousední sportovní haly, na který se odkazuje TZ, dále žádáme o zaslání rozměrů, materiálu k orientačnímu systému uvedený ve výkazu výměr jako TZ 4.1.11.

Dodatečná informace Zadávací dokumentace č. 4 k dotazu dodavatele ze dne 30. 11. 2021:

Ad 1) Zadavatel poskytuje geologický profil IGP sportovní haly.

Ad 2) Zadavatel upřesňuje, že orientační systém bude tvořen fasádními panely (sendvičové desky skládající se ze dvou hliníkových krycích plechů a plastového nebo minerálního jádra) o velikosti 1000x300 mm.

B) Dotaz č. 5 dodavatele ze dne 30. 11. 2021:

„Ve výkazu VV a ve výpisu prvků vnitřních dveří jsou požadovány dveře z CPL v TZ se však uvádí dveře s úpravou HPL laminátu, co platí?

Dodatečná informace Zadávací dokumentace č. 4 k dotazu dodavatele ze dne 30. 11. 2021:

Zadavatel upřesňuje, že dveře jsou požadovány z CPL. Platí tedy výkaz VV a výpis prvků vnitřních dveří.

Při zpracování nabídky je dodavatel (účastník) povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 4 byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele a na www stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu).

<https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

<http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044>

Přílohy dodatečné informace č. 4

Příloha č. 1 – Geologický profil IGP sportovní haly

V Hodoníně, dne 2. 12. 2021

Mgr. Andrea Nedúchalová
Odbor právní a majetku
Administrace veřejných zakázek