




### LEGENDA

- ① HLAVNÍ PŘÍVOD REDUKOVANÝ NA HDPE100 PE50x3,0 PN10– PROSTUP STĚNOU UTĚSNĚNÝM OTVOREM
- ② HLAVNÍ UZÁVĚŘ – KOVOVÝ KULOVÝ VENTIL 6/4”
- ③ MOSAZNÝ ZPĚTNÝ VENTIL 6/4”
- ④ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLO–0,55 kW, 230 V
- ⑤ TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA 24 L – TLAKOVÉ ČIDLO
- ⑥ MOSAZNÝ FILTR 5/4” PN10
- ⑦ HLAVNÍ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 6/4”
- ⑧ PORUBÍ HDPE100 PE50x3,0 PN10– PROSTUP STĚNOU UTĚSNĚNÝM OTVOREM

AUTOR PROJEKTOVANÉ ČÁSTI:

Profigrass s.r.o.  
Holzova 9, 628 00 Brno  
IČ: 25319876

**PROFIGRASS**

Změna						
	Popis změny	Datum	Vypracoval	Přezkoumal	Schválil	
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRADŽUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.						
Vypracoval:	Ing. Tomáš Vlček	Č. zakázky:	49 065	Měřítko:  1:20	<div>PROJEKT 2010</div> <div>Ruská 43, 703 00 Ostrava Tel.: 596 693 720 E-mail: projekt2010@projekt2010.cz www.projekt2010.cz</div> <div> <b>ISO 9001</b> <small>REGISTERED QUALITY SYSTEM</small>  <b>ISO 14001</b> <small>REGISTERED EMS</small>  <b>OHSAS 18001</b> <small>REGISTERED OHSAS</small></div>	
Schválil:	Ing. Tomáš Vlček	Stupeň:	DPS			
HIP:	Ing. Jan Ludvík	F A4:	2xA4			
Datum :	07/2020	Kótováno v:	mm			
Stavebník: Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava						
Stavba: PD – PJD na ul. Opavská						
Objekt: SO 301 – Zavlažovací systém						
Název:						Seznam příloh: PRO-10698-D2
DETAIL VYSTROJENÍ ARMATURNÍ ŠACHTY						Č. výkresu: PRO-10698-D2-4
						Rev.