



LEGENDA ROZVÁDĚČŮ:

HDS - NOVÁ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ SS100

RE - NOVÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ ER112

RZV - NOVÝ ROZVÁDĚČ TECHNOLOGIE ZÁVLAŽOVÁNÍ

Napěťová soustava:

Základní ochrana:

Ochrana při poruše:

3 PEN, 230/400V, 50 Hz, TN-C

izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Změna					
	Popis změny	Datum	Vypracoval	Přezkoumal	Schválil
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.					
Vypracoval:	Vladimír Hochmann	Č. zakázky:	49 065	Měřítka: ---	<div>PROJEKT 2010</div> <div>Ruská 43, 703 00 Ostrava Tel.: 596 693 720 E-mail: projekt2010@projekt2010.cz www.projekt2010.cz</div> <div><div>ISO 9001 REGISTERED QUALITY SYSTEM</div><div>ISO 14001 REGISTERED EMS</div><div>OHSAS 18001 REGISTERED OHSAS</div></div>
Schválil:	Ing. Jaroslav Holář	Stupeň:	DUR+DSP		
HIP:	Ing. Jan Ludvík	F A4:	2		
Datum :	02/2020	Kótováno v:	m		
Stavebník:	Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava				<div>Seznam příloh: PRO-10698-D4.2</div> <div>Č. výkresu: PRO-10698-D4.2.4</div> <div>Rev.</div>
Stavba:	PD – PJD na ul. Opavská				
Objekt:	SO 402.2 - Přípojka NN zavlažovacího systému - lokalita B				
Název:	SCHÉMA NAPÁJENÍ				