


Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „ Zadavatel “)
Veřejná zakázka:	Sektorová veřejná zakázka s názvem „PJD na ul. Opavská II“, ev. č. ve věstníku Z2021-041833 (dále jen „ Zakázka “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ ZZVZ “)
Věc:	Vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 ZZVZ č. 3

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které reaguje takto:

Žádost č.	5												
Datum doručení:	24. 11. 2021												
Přesné znění žádosti	<p>2. ETAPA</p> <table border="1"> <tr> <td>32</td> <td>K</td> <td>5-23</td> <td>Přechodová kolejnice S49/574R1, D+M</td> <td>kus</td> <td>48,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VV</td> <td></td> <td>4,00*2*6</td> <td></td> <td>48,000</td> </tr> </table> <p><i>Je ten název správný a nebo je to jen překlep? Přechodová kolejnice S49/57R1. V TZ je délka je 4m, souhlasí?</i></p>	32	K	5-23	Přechodová kolejnice S49/574R1, D+M	kus	48,000		VV		4,00*2*6		48,000
32	K	5-23	Přechodová kolejnice S49/574R1, D+M	kus	48,000								
	VV		4,00*2*6		48,000								
Reakce Zadavatele:	V popisu položky se objevil překlep, správný název je Přechodová kolejnice S49/57R1. Délka kolejnic je 4m. Ve výměře je chybně uvedena jednotka kus, správná jednotka je m. V tomto smyslu byla provedena úprava Přílohy č. 2b ZD – Výkaz výměr pro část 2 VZ.												
Žádost č.	6												
Datum doručení:	24. 11. 2021												
Přesné znění žádosti:	<p>1. ETAPA</p> <table border="1"> <tr> <td>32</td> <td>K</td> <td>5-23</td> <td>Přechodová kolejnice S49/574R1, D+M</td> <td>kus</td> <td>32,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VV</td> <td></td> <td>4,00*2*4</td> <td></td> <td>32,000</td> </tr> </table>	32	K	5-23	Přechodová kolejnice S49/574R1, D+M	kus	32,000		VV		4,00*2*4		32,000
32	K	5-23	Přechodová kolejnice S49/574R1, D+M	kus	32,000								
	VV		4,00*2*4		32,000								

	Stejný dotaz jako v případě 2. ETAPY.						
Reakce Zadavatele:	Zadavatel potvrzuje, že i zde se jedná o překlep. V tomto smyslu byla provedena úprava Přílohy č. 2a ZD – Výkaz výměr pro část 1 VZ.						
Žádost č.	7						
Datum doručení:	24. 11. 2021						
Přesné znění žádosti:	<table border="1" data-bbox="430 562 1369 636"> <tr> <td>60</td> <td>M</td> <td>5-20</td> <td>elektrická výhybková skříň</td> <td>Kpl</td> <td>2,000</td> </tr> </table> <p><i>Jsou zde napsané dvě elektrické výhybkové skříně. Podle projektu by měla být jedna výhybka rozjezdová (elektrická skříň 2-21) a jedna výhybka sjezdová (mechanická skříň 2-22)</i></p> 	60	M	5-20	elektrická výhybková skříň	Kpl	2,000
60	M	5-20	elektrická výhybková skříň	Kpl	2,000		
Reakce Zadavatele:	Zadavatel potvrzuje, že jedna skříň je elektrická a jedna mechanická. V tomto smyslu byla provedena úprava Přílohy č. 2a ZD – Výkaz výměr pro část 1 VZ.						
Žádost č.	8						
Datum doručení:	24. 11. 2021						
Přesné znění žádosti:	<i>Domníváme se, že je přechodových kolejnic moc. Žádáme o vysvětlení.</i>						
Reakce Zadavatele:	Ve výměře je chybně uvedena jednotka kus, správná jednotka je m (viz odpověď na dotaz č. 5 a 6 výše).						
Žádost č.	9						
Datum doručení:	25. 11. 2021						

Přesné znění žádosti:	<p><i>V poskytnuté zadávací dokumentaci – v soupisu prací ke SO 651, část 5.1 Tramvajový svršek, je u položky č. 32 chybně uvedena měrná jednotka. Správně má být bm.</i></p> <table border="1"> <tr> <td>32</td> <td>K</td> <td>5-23</td> <td>Přechodová kolejnice S49/574R1, D+M</td> <td>kus</td> <td>32,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VV</td> <td colspan="2">4,00*2*4</td> <td colspan="2">32,000</td> </tr> </table> <p><i>Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu soupisu prací.</i></p>	32	K	5-23	Přechodová kolejnice S49/574R1, D+M	kus	32,000	VV		4,00*2*4		32,000	
32	K	5-23	Přechodová kolejnice S49/574R1, D+M	kus	32,000								
VV		4,00*2*4		32,000									
Reakce Zadavatele:	Viz odpověď na dotaz č. 6 výše.												
Žádost č.	10												
Datum doručení:	25. 11. 2021												
Přesné znění žádosti:	<p><i>V poskytnuté zadávací dokumentaci – ve výkazu výměr ke SO 651, část 5.1 Tramvajový svršek, uvedeny dvě elektrické výhybkové skříňe.</i></p> <table border="1"> <tr> <td>60</td> <td>M</td> <td>5-20</td> <td>elektrická výhybková skříň</td> <td>Kpl</td> <td>2,000</td> </tr> </table> <p><i>Dle projektové dokumentace by měla být jedna výhybka rozjezdová (elektrická skříň 2-21) a jedna výhybka sjezdová (mechanická skříň 2-22).</i></p> <p><i>Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění.</i></p>	60	M	5-20	elektrická výhybková skříň	Kpl	2,000						
60	M	5-20	elektrická výhybková skříň	Kpl	2,000								
Reakce Zadavatele:	Viz odpověď na dotaz č. 7 výše.												
Žádost č.	11												
Datum doručení:	25. 11. 2021												
Přesné znění žádosti:	<p><i>Dotaz k části PJD na ul. Opavská – 2. etapa:</i> <i>V poskytnuté zadávací dokumentaci – soupisu prací ke SO 651, část 5b.1 Tramvajový svršek, je u položky č. 32 chybně uvedena měrná jednotka. Správně má být bm.</i></p> <table border="1"> <tr> <td>32</td> <td>K</td> <td>5-23</td> <td>Přechodová kolejnice S49/574R1, D+M</td> <td>kus</td> <td>48,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VV</td> <td colspan="2">4,00*2*6</td> <td colspan="2">48,000</td> </tr> </table> <p><i>Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu soupisu prací.</i></p>	32	K	5-23	Přechodová kolejnice S49/574R1, D+M	kus	48,000	VV		4,00*2*6		48,000	
32	K	5-23	Přechodová kolejnice S49/574R1, D+M	kus	48,000								
VV		4,00*2*6		48,000									
Reakce Zadavatele:	Viz odpověď na dotaz č. 5 výše.												

Zadavatel má za to, že s ohledem na povahu provedených změn zadávací dokumentace a s ohledem na to, jaká lhůta zbývá do konce lhůty pro podání nabídek nejsou dány důvody pro prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu ust. §99 ZZVZ.

V Ostravě dne 25. 11. 2021

naddat s.r.o.

Mgr. Anna Bojková

zástupce Zadavatele