


Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „ Zadavatel “)
Veřejná zakázka:	Sektorová veřejná zakázka s názvem „PJD na ul. Opavská II“, ev. č. ve věstníku Z2021-041833 (dále jen „ Zakázka “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ ZZVZ “)
Věc:	Vysvětlení a změna zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 a §99 ZZVZ č. 4

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na kterou reaguje takto:

Žádost č.	12
Datum doručení:	25. 11. 2021
Přesné znění žádosti	<p><i>Dotaz k části PJD na ul. Opavská – 1. etapa Poskytnutá zadávací dokumentace ke SO 651, vzorový řez 03.1_VZ1 uvádí ke skladbě kolejového svršku následující:</i></p>  <p><i>Žádáme zadavatele o bližší specifikaci daného výrobku.</i></p>
Reakce Zadavatele:	<p>Zadavatel v reakci na žádost dodavatele upřesňuje popis následujících položek:</p> <p>I.Etapa – 5.1. Tramvajový svršek – Pol. č. 77 a pol. č 78 II.Etapa – 5b.1. Tramvajový svršek – Pol. č. 75 a pol. č 76</p> <p>na „dlažba plošná betonová vegetační 200x200mm tl. 80mm přírodní“</p>

	<p>a současně doplňuje, že se jedná o betonovou dlažbu splňující vlastnosti polopropustné dlažby.</p> <p>V tomto smyslu byla provedena úprava Přílohy č. 2a ZD – Výkaz výměr pro část 1 VZ a Přílohy č. 2b ZD – Výkaz výměr pro část 2 VZ.</p>
--	--

Zadavatel má za to, že s ohledem na povahu provedené změny zadávací dokumentace a s ohledem na to, jaká lhůta zbývá do konce lhůty pro podání nabídek, nejsou dány důvody pro prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu ust. §99 ZZVZ.

V Ostravě dne 26. 11. 2021

naddat s.r.o.
Mgr. Anna Bojková
zástupce Zadavatele