

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „ Zadavatel “)
Veřejná zakázka:	Sektorová veřejná zakázka s názvem „PJD na ul. Opavská II“, ev. č. ve věstníku Z2021-041833 (dále jen „ Zakázka “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ ZZVZ “)
Věc:	Vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 ZZVZ č. 6

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na kterou reaguje takto:

Žádost č.	26
Datum doručení:	1. 12. 2021
Přesné znění žádosti:	<i>Je možné navrženou monolitickou konstrukci kolejového roštu pevné jízdní dráhy zaměnit za prefabrikovanou konstrukci?</i>
Reakce Zadavatele:	Zadavatel použití betonových prefabrikátů při realizaci této veřejné zakázky neomezuje, samozřejmě za předpokladu dodržení požadované kvality zhotovovaného díla.

V Ostravě dne 2. 12. 2021

naddat s.r.o.
Mgr. Anna Bojková
zástupce Zadavatele