



HaskoningDHV Czech Republic,
Sokolovská 100/94
180 00 Praha

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1109100002VYŘIZUJE / LINKA
800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava / 2020-06-15

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s PD a s umístěním stavby v ochranném pásmu (dále OP) distribučního zařízení: **Regenerace sídliště Muglinov – 10. etapa**. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího kabelového vedení vysokého napětí VN 22kV a kabelového vedení nízkého napětí NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo tohoto vedení činí **1m** od krajního kabelu měřeno na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP - veškeré výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytyčení kabelového vedení a nebudou prováděny blíže než **1,5 m** od stáv. stožáru NN;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona **č.458/2000 Sb.**, která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby. Požadujeme rovněž stávající podzemní kabelové vedení VN a NN v místě křížení s novostavbou zpevněných ploch uložit do půlených betonových chrániček s přesahem 1 m na obě strany od místa křížení.

Toto vyjádření **lze** použít pro účely územního souhlasu, stavebního řízení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM Sítě