


Poznámka :
V případě ustavení dříku stožáru trubkou PVC-U s d=400x38 se trubka zabetonuje
prstencem do výře 400mm dle standardu Ostravských komunikací a.s.
Konec trubky PVC je 50mm pod terémem.

Provedení ručního výkopu (1:50)



ATELIER GENIUS LOCI, S.R.O
STODOLNÍ OSTRAVA
CZ - 702 00
TEL : 596 111 842
WWW : atelierloci.eu

17
GENIUS LOCI
ATELLIER

zhodnotit:

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÍROVÁ OSADA - I. ETAPA

akce:	Statutární město Ostrava, Měo Slezská Ostrava	stupeň PD: DPS
investor:	Ostrava, ul. Obrovského, Chrustova, k.ú. Slezská Ostrava	čpae PD:
místo stáby:	Ing. arch. Iva Seitzová, autorizovaná architektka ČKA č. 02637	dálm: říjen 2019
autor:	Ing. Vladislav Humík	metřko: 1:20 (1:50)
zodp. projektant VO:	SO 03 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	
st. objekt:		
výkres:	ZÁKLAD PRO OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR v=8m	č.výkresu: 03-05