

V Brně dne: 7.1.2021
Číslo jednací: 20/006236
Vaše číslo jednací: viz vyj. 19/005364
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 7. 1. 2023
Vyřizuje:
Zdeněk Sýkora
sykora@itself.cz
+420533383342

Žadatel:
Ing. Kateřina Miholová
U Břízy 588/16
66448 Moravany

Věc: Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení stavby

Revitalizace bytového domu Husova 546-550, Náměšť nad Oslavou

Katastrální území: Náměšť nad Oslavou

Investor: Společenství vlastníků Husova 546 až 550, Náměšť nad Oslavou

Firma **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s výše uvedenou akcí, v jejíž lokalitě se nachází podzemní zařízení sítě elektronických komunikací v našem majetku (dále jen SEK-ITSELF - trasa zaznačena v předložené dokumentaci), za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek :

1. Zařízení SEK-ITSELF je telekomunikační trasou s ochranným pásmem 1m od kabelů.
2. Křížení a souběhy nově budovaných sítí zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005; v místech dotčení trasy SEK-ITSELF do projektové dokumentace zpracovat způsob ochrany kabelů.
3. **Před zahájením zemních prací** v ochranném pásmu SEK-ITSELF zkontaktujte zástupce fy **itself s.r.o.** - p.Samlík tel.: **603 582 603**, e-mail: **vytyceni@itself.cz** , který provede **vytýčení tras SEK-ITSELF. Vytýčení je třeba objednat 14 dní předem!**
4. Veškeré zemní práce prováděné v ochranném pásmu SEK-ITSELF (blíže než 1m od kabelu) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení SEK-ITSELF, v ochranném pásmu SEK-ITSELF dbát zvýšené opatrnosti (trasu ve volném terénu vhodně zajistit), aby nedošlo k poškození kabelů pohybem těžké techniky, apod.
5. Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu, nesnižovat nebo nezvyšovat krytí kabelů mimo toleranci danou prostorovou normou ČSN 73 6005.
6. Po případném odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.
7. Křížení nově budovaných inž. sítí s trasou SEK-ITSELF realizovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005, kabely SEK-ITSELF v místech křížení uložit do chráničky. Při křížení SEK-ITSELF spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (natažení), lože kabelů SEK-ITSELF před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
8. V místech zřízení zpevněných ploch (vjezdy, parkovací stání, apod.), nad trasou SEK-ITSELF, zabezpečit ochranu kabelů - kabely uložit do chráničky; v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou SEK-ITSELF kabely uložit do chráničky a založit rezervní chráničku (spolupráce se Servisním střediskem **itself s.r.o.** Ivančice- tel.: 533 383 560).
9. Před opětovným zasypáním trasy SEK-ITSELF vyžadujeme účast zástupce **fy itself s.r.o.** (p.Samlík), který zkontroluje, zda nejsou kabely mechanicky poškozeny a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (vystaví kontrolní protokol).
10. V případě kolize stavby s vedením SEK-ITSELF nebo pro případnou koordinaci úpravy vedení přípojky SEK-ITSELF do objektů kontaktovat Servisní středisko **itself s.r.o.** Ivančice - tel.: 533 383 560.
11. Pokud dojde při stavbě k poškození SEK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit Dohledovému centru **itself s.r.o.**- tel.: 533 383 383.

itself

itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice
tel. +420 533 383 333, fax +420 533 383 334, itself@itself.cz



Přílohy: přehledová situace - zájmové území stavby vyznačené žadatelem

Příloha k Vyjádření č.j. 20/006236
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

