

Ing. Kateřina Miholová  
U Břízy 588/16  
664 48 MORAVANY

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: TR/7294/2020-Se  
Vyřizuje: Sedláček Jaroslav, Ing.  
Tel.: 568899113  
Datum: 16. 12. 2020

**Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS.**

Provoz vodovodu a kanalizace Náměšť nad Oslavou  
V Hájku 591, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
Ing. Pavel Petrák  
tel.: 568 408 121, e-mail: namest@vastr.cz

**„Revitalizace bytového domu Husova 546-550 - dodatek“, k. ú. Náměšť nad Oslavou, p. č. st. 612, 1274, 1275, 1276**

Investor: Společenství vlastníků Husova 546-550, Husova 546, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Projektová dokumentace řeší dodatek k revitalizaci bytového domu 546-550. V rámci dodatku stavby bude provedeno:

- Vybourání stávajících balkónů
- Instalace nových prefabrikovaných lodžii
- Přeložka větve dešťové kanalizace

**Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.**

**Účel vyjádření: ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ**

**Stanovisko z hlediska dotčení veřejného vodovodu a kanalizace:**

1. Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Třebíč. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Klika - tel. 568 899 167, mobil 603 754 147, e-mail: klika@vastr.cz.
3. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
4. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5m od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu se nesmí umísťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty nebo provádět jakékoliv činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizaci v případě jejich opravy.
5. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.**  
Divize Třebíč  
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč  
Bankovní spojení: 1401711/0100  
sekretariát: +420 568 899 115, e-mail: sekretariat@vastr.cz

**SÍDLO SPOLEČNOSTI:**  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

6. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
7. K vydání kolaudačního rozhodnutí (příp. kolaudačního souhlasu) stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.


**Z hlediska dotčení veřejného vodovodu a jednotné kanalizace je stavba přípustná.**

**Upozorňujeme však, že navržená stavba není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a zákonem 254/2001 sb. z hlediska hospodaření s dešťovými vodami. § 5 zákona č. 254/2001 ukládá stavebníkovi povinnost vsakovat, nebo zadržovat srážkové vody, a to nejen při umístování nových staveb, ale také při provádění jejich změn nebo změn jejich využití.**

**Dle § 20 odst. 5 c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. musí být přednostně řešeno vsakování dešťových vod nebo jejich zadržování a regulované odvádění do dešťové kanalizace. Odvádění dešťových vod do jednotné kanalizace je možné pouze v případě, že jsou předchozí dvě varianty vyloučeny.**

**Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.**

 **VODÁRENSKÁ**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Třebíč  
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč  
-13-



**Ing. Jaroslav Sedláček**  
technický útvar divize Třebíč