



-  OVLADAČ OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ  
 SVÍTIDLO LED (VENKOVNÍ BUDE IP44)  
 SVÍTIDLO NOUZOVÉ SE ZDROJEM 1 HOD  
 PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ NA FASÁDĚ  
 ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ V 1.NP (VE VYŠŠÍCH PATRECH RE2 AŽ RE4)  
 STOUPACÍ VEDENÍ Z 1.NP DO NEJVYŠÍHO NP – HLAVNÍ 4xYY 1x35 + PRO OSVĚTL. SCHODIŠTĚ  
 TLAČÍTKO OZNAČENÉ TOTAL STOP, POD SKLEM, BUDE U VŠECH HLAV. VSTUPŮ, VYPÍNÁ HLAVNÍ JISTIČ DOMU PŘI NEBEZPEČÍ POŽÁRU

VYPRACOVAL : ING. RADOVAN MALÍK, VANIČKOVA 32, BRNO	DATUM	6 / 2019
STAVBA : REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU HUSOVA 546 – 550, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU D.1.4.2.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	FORMÁT	A4
	MĚŘÍTKO	1 : 40
INVESTOR : SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HUSOVA 546 AŽ 550, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU	STUPEŇ : DOK.PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ	
NÁZEV : ELEKTROINSTALACE NA SCHODIŠTÍCH V 547 AŽ 550	VÝKR.Č.	10