

Ing. Kateřina Miholová
U Břízy 588/16
664 48 MORAVANY

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: TR/6882/2019-Se
Vyřizuje: Sedláček Jaroslav, Ing.
Tel.: 568899113
Datum: 13. 12. 2019

Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS.

Provoz vodovodu a kanalizace Náměšť nad Oslavou
V Hájku 591, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ing. Pavel Petrák
tel.: 568 408 121, e-mail: namest@vastr.cz

„Revitalizace bytového domu Husova 546-550“, k. ú. Náměšť nad Oslavou, p. č. st. 612, 1274, 1275, 1276

Investor: Společenství vlastníků Husova 546-550, Husova 546, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Projektová dokumentace řeší revitalizaci bytového domu 546-550. V rámci stavby bude provedeno: Sanace a zateplení neprůsvitného obvodového pláště, krovu, oprava ploché střechy, zateplení půdního prostoru, výměna otvorových výplní, oken, dveří, oprava stávajících balkónů a přístavba betonových lodžii, zateplení vnitřních konstrukcí v suterénu a 1. NP, sanace vnějších konstrukcí, schodišť, zídek, stříšek, okapního chodníku, výměna hromosvodové soustavy, vyregulování otopného systému, rekonstrukce chodníků, oplocení, zpevněných ploch, příjezdových cest, rekonstrukce společných elektroinstalací a výměna páteřních rozvodů ZTI (kanalizace, voda). Dešťové vody z objektu jsou beze změny stávajícím způsobem svedeny do jednotné kanalizace.

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.

Účel vyjádření: SPOLEČNÉ STAVEBNÍ A ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Stanovisko z hlediska dotčení veřejného vodovodu a kanalizace:

1. Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Třebíč. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Klika - tel. 568 899 167, mobil 603 754 147, e-mail: klika@vastr.cz.
3. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
4. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5m od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu se nesmí umísťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty nebo provádět jakékoliv činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizaci v případě jejich opravy.
5. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
Bankovní spojení: 1401711/0100
sekretariát: +420 568 899 115, e-mail: sekretariat@vastr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

6. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
7. K vydání kolaudačního rozhodnutí (příp. kolaudačního souhlasu) stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.


Z hlediska dotčení veřejného vodovodu a jednotné kanalizace je stavba přípustná.

Upozorňujeme však, že navržená stavba není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a zákonem 254/2001 sb. z hlediska hospodaření s dešťovými vodami. § 5 zákona č. 254/2001 ukládá stavebníkovi povinnost vsakovat, nebo zadržovat srážkové vody, a to nejen při umístování nových staveb, ale také při provádění jejich změn nebo změn jejich využití.

Dle § 20 odst. 5 c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. musí být přednostně řešeno vsakování dešťových vod nebo jejich zadržování a regulované odvádění do dešťové kanalizace. Odvádění dešťových vod do jednotné kanalizace je možné pouze v případě, že jsou předchozí dvě varianty vyloučeny.

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
-13-



Ing. Jaroslav Sedláček
technický útvar divize Třebíč