

V Brně dne: 18.11.2019  
Číslo jednací: 19/005364  
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 17. 11. 2021  
Vyřizuje:  
Zdeněk Sýkora  
sykora@itself.cz  
+420533383342

Žadatel:  
**Ing. Kateřina Miholová**  
**U Břízy 588/16**  
**66448 Moravany**

## Věc: Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení stavby

### Revitalizace bytového domu Husova 546-550, Náměšť nad Oslavou

#### Katastrální území: Náměšť nad Oslavou

Firma **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s výše uvedenou akcí, v jejíž lokalitě se nachází podzemní zařízení sítě elektronických komunikací v našem majetku (dále jen SEK-ITSELF), za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek :

1. Trasu sítě SEK-ITSELF zaznačit a popsat v projektové dokumentaci.
2. Zařízení SEK-ITSELF je telekomunikační trasou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů, křížení a souběhy nově budovaných sítí zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005; v místech dotčení trasy SEK-ITSELF do projektové dokumentace zpracovat způsob ochrany kabelů.
3. **Před zahájením zemních prací** v ochranném pásmu SEK-ITSELF zkontaktujte zástupce fy **itself s.r.o. - p. Růžička**, tel.: **602 711 518**, e-mail: [vytyceni@itself.cz](mailto:vytyceni@itself.cz) , který provede vytyčení tras SEK-ITSELF. Vytyčení je třeba objednat 14 dní předem!
4. Veškeré zemní práce prováděné v ochranném pásmu SEK-ITSELF (blíže než 1,5 m od kabelu) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení SEK-ITSELF, v ochranném pásmu SEK-ITSELF dbát zvýšené opatrnosti (trasu ve volném terénu vhodně zajistit), aby nedošlo k poškození kabelů pohybem těžké techniky, apod.
5. Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu,
6. Po případném odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou,
7. Křížení nově budovaných inž. sítí s trasou SEK-ITSELF realizovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005, kabely SEK-ITSELF v místech křížení uložit do chráničky. Při křížení SEK-ITSELF spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (natažení), lože kabelů SEK-ITSELF před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
8. V místech zřízení zpevněných ploch (vjezdy, parkovací stání, apod.), nad trasou SEK-ITSELF, zabezpečit ochranu kabelů - kabely uložit do chráničky; v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou SEK-ITSELF kabely uložit do chráničky a založit rezervní chráničku (spolupráce se Servisním střediskem **itself s.r.o.** Ivančice – tel.: 533 383 560).
9. Před opětovným zasypáním trasy SEK-ITSELF vyžadujeme účast zástupce **fy itself s.r.o.** (p. Růžička), který zkontroluje, zda nejsou kabely mechanicky poškozeny a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (vystaví kontrolní protokol).
10. V případě kolize stavby s vedením SEK-ITSELF nebo pro případnou koordinaci úpravy vedení přípojek SEK-ITSELF do BD kontaktovat Servisní středisko **itself s.r.o.** Ivančice – tel.: 533 383 560.
11. Pokud dojde při stavbě k poškození SEK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit Dohledovému centru **itself s.r.o.** – tel.: 533 383 383.

# itself

itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice  
tel. +420 533 383 333, fax +420 533 383 334, itself@itself.cz



Přílohy: přehledová situace - zájmové území stavby vyznačené žadatelem, přehledová situace se zákresem tras SEK-ITSELF, zaměření tras SEK-ITSELF ve formátu DGN

Příloha k Vyjádření č.j. 19/005364  
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ