

Doplnění veřejného osvětlení v Uherském Brodě
SOI 02 - Ulice Zahradní - nová trasa



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

ROZVODY VODY PITNÉ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

PLYNOVODNÍ ŘAD

EL. VEDENÍ VN

EL. VEDENÍ NN

EL. VEDENÍ VO

HRANICE PARCELY DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÍSLO PARCELY

6461/4

POZNÁMKA :
Detailní popis viz Technická zpráva
Výkopy budou prováděny ručně

Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním ze situace (zákres sítí je informativní).
Před zahájením zemních prací je nutno jednotlivá vedení nechat vytyčit příslušným správcem
a ochránit je proti případnému poškození.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
EL. VEDENÍ VO

SOUŘADNICE NOVÝCH STOŽÁRŮ VO:
S1 X = 1188069.89 Y = 524961.09
S2 X = 1188075.46 Y = 524923.37

LEGENDA VO :
viz Technická zpráva

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.V.

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE		ODP.PROJ.STAVBY	Ing. Stanislav Bršlica <i>projektování el. zařízení</i> HAVLÍČKOVA 798 688 01 UHERSKÝ BROD	
Ing. S. Bršlica	Ing. S. Bršlica				
OBEC: Uherský Brod		KRAJ: Zlínský			
INVESTOR: Město Uherský Brod					
Doplnění veřejného osvětlení v Uherském Brodě				FORMÁT	3xA4
				DATUM	08/2020
				STUPEŇ	PDUS+PDPS
				MĚŘITKO	1:250
SOI 02 – Ulice Zahradní – nová trasa				ZAK. ČÍSLO	11–1/2019
NÁZEV				Č.VÝKRESU	Č. KOPIE
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES				C.3	