



Ministerstvo životního prostředí



**Teplárna Zlín s.r.o.**

IČO: 08803455

DIČ: CZ699003245 (pro účely DPH), CZ08803455 (pro ostatní účely)

se sídlem: Hlavníčkovo nábřeží 650, 760 01 Zlín

zapsaná v oddílu C., vložce 115459, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

kontaktní osoba: Ing. Libor Drybčák, tel.: +420 602 569 814, e-mail:

L.Drybcak@7group.cz

(dále jen „Zadavatel“)



## **VYSVĚTLENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK A PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 3**

### **Výstavba plynového kotle K23**

(dále jen „Zakázka“)



**Zadavatel obdržel dne 10. 2. 2022 níže uvedený dotaz k výzvě k podání nabídek a podmínkám výběrového řízení (dále jen „Podmínky“):**

Dotaz se týká ke správně definovaný parametrům budoucího plynového nového kotle:

Tlak páry – 1,42 MPa

Teplota páry – 240 až 250 °C

Jsou tyto hodnoty správně definované a požadované?

V technické zprávě strojní (D.2.1.a.1\_TechnickaZprava\_strojní\_R0.pdf) jsou uvedeny jiné parametry.

### **Odpověď:**

Zadavatel potvrzuje požadovaný provozní tlak páry 1,42MPa (absolutní) a teplotu páry v rozmezí 240 až 250°C, jak je uvedeno v technické specifikaci, jež tvoří přílohu č. 2 Podmínek (dále jen „**Specifikace**“). Specifikace má přednost před dokumentací pro společné povolení podle §94j zákona č. 183/2006 Sb., jež tvoří přílohu č. 3 Podmínek (dále jen „**DSP**“). Plyne tak z čl. 1 odst. 1.2. Podmínek, z čl. I. odst. 2. a 7. závazného textu návrhu smlouvy na Zakázku, jež tvoří přílohu č. 1 Podmínek (dále jen „**Text smlouvy**“), jakož i z prvního odstavce kapitoly 2 Specifikace.

V souvislosti s výše uvedeným Zadavatel dále pro vyloučení pochybností uvádí, že ze Specifikace plyne, že v rámci Zakázky **není třeba realizovat redukční stanici zakreslenou v DSP** na výkresu D.2.1.b.1\_PIDPáraVoda\_A2\_R0. Z toho plyne i možnost dalších souvisejících odchylek od tohoto výkresu, např. vypuštění ve výkresu vyznačených armatur a ventilů, jež souvisejí s uvedenou redukční stanicí. Jak se uvádí v úvodu kapitoly 6 Specifikace, požaduje se, aby technické řešení navržené v DSP Zhotovitel optimalizoval podle specifické technologie, jejíž dodávku a instalaci nabízí. Tím samozřejmě není dotčena povinnost Zhotovitele úplně a bezvadně provést veškeré činnosti a stavební a montážní práce nutné k řádnému dokončení předmětu Zakázky (Díla) tak, aby bylo Dílo možné bezpečně a spolehlivě provozovat.

V Kladně dne 11. února 2022

**Teplárna Zlín s.r.o.**

Ing. Viktor Kalina, jednatel