


LEGENDA (stáv. návrh ochrany před bleskem)	
Značka	Popis
	Jímací vedení AlMgSi ø8, popř. Fežn ø8
	Jímací tyč AlMgSi pr. 16mm, celková délka bude upřesněna před montáží
	Svorky Fežn (viz popis na výkrese)
	Zkušební spojka (svorka) s ochranným dišlehtkem Fežn
	uzemňovací přívod Fežn ø10
	ekvipotenciální přípojnice – místo osazení bude upřesněno
	uzemnění pískou Fežn 30x4
	světlový spoj

LEGENDA	
Značka	Popis
	přívod pro rozváděč
	vodící pospojování
	výcvičsborné vedení nn
	okruhy pro vzduchotechnické jednotky
	Jímací vedení AlMgSi ø8, popř. Fežn ø8
	Jímací tyč AlMgSi pr. 16/10mm, celková délka 3,0m v betonovém podstavci 19x9
	svorky Fežn (viz popis na výkrese)

Prostředí (vnější vlivy)			viz "protokol"
Napěťová soustava		3NPE síť 50Hz 230/400V/TN-S	
Ochrana před úrazem elektrickým proudem	normální	automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S	
	doplňková	- doplňujícím pospojováním	
- při poruše			Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165



VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA			
REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDRICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZANA !!!			
Ing. Oldřich Diviš, 671 31 Únanov č. 144, projektce, montáže, revize			
Zodpovědný projektant :	Projektant :	Stupeň :	Zak. č. :
Ing. Oldřich Diviš	Libor SEWERÁD	DPS	01 - 20
Č. paré :	Alcaz :		
	REKUPERAČE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA UJD. Josefa Mareše		
	Kášelem 2, Znojmo		
	SO03 ELEKTROINSTALACE		
	SO03.3 OBJEKT SM3 (spojovací křídlo)		
Název :	ROZVODY OBJEKTU SM3 - STŘECHA		
Investor :	Město Znojmo, Obroková 11/2, 689 22 Znojmo		
Č. výkresu :	3		

MONTÁŽNÍ POKYNY - VIZ TZI