


ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
1	sklad	17,29
2	místnost uklízeček	12,04
3	WC uklízeček	1,29
4	předstěn	5,16
5	sklad	14,35
6	učebna	44,24
7	kablnet	19,71
8	učebna	70,59
9	učebna	68,96
10	učebna	68,00
11	koupelna	4,92
12	WC	2,16
13	ložnice	15,34
14	hala	10,11
15	kuchyně	9,53
16	předstěn	4,40
17	komora	2,11
18	obývací pokoj	20,24
19	chodba	95,45
20	chodba	41,18
21	záchod	7,38
22	schodiště, prostor	14,40
23	sklad	15,78
plocha Σ		564,23



LEGENDA	Popis
Značka	
—	přívod pro rozváděč
—	vodě pospojování
—	výhledové vedení m
—	okružní pro vzduchotechnické jednotky
—	nový rozváděč vzduchotechniky
—	obezdívka nového rozváděče

Prostředí (vnější vlivy)	viz "protokol"
Napěťová soustava	3NPE síť 50Hz 230/400V/TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem	normální automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S
- při poruše	doplněná - doplňujícím pospojováním
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165	

## MONTÁŽNÍ POKYNNY - VIZ TZI

VŠECHNA PRÁVA VYHRÁŽENA			
REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA.!!!			
Ing. Oldřich Diviš, 671 31 Unanov č. 144, projekce, montáže, revize		Zak. č. : 01 - 20	
Ing. Oldřich Diviš		Libor SEWERÁD	
DPS		Měřítko : 1 : 50	
Adce : REKUPERAČE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše		Formát A4 : 8	
Kláskerní 2. Znojmo		Datum : 02 / 2020	
S003 ELEKTROINSTALACE		Č. výkresu : 1	
S003.4 OBJEKT UV13Z-0 - [lžní křídlo (učebny)]			
Název : ROZVODY OBJEKTU UV13Z-0 v 1.NP			
Investor : Město Znojmo, Obrovská 1/12, 669 22 Znojmo			