



| ČÍSLO MÍSTNOSTI | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA |
|-----------------|-------------------|--------|
| 101 | kablnet | 13,25 |
| 102 | zástupce ředitele | 14,53 |
| 103 | sklad | 3,91 |
| 104 | předsíň | 3,63 |
| 105 | sektorián | 18,65 |
| 106 | sklad | 3,48 |
| 107 | ředitelna | 60,99 |
| 108 | učebna | 70,62 |
| 109 | učebna | 68,97 |
| 110 | učebna | 68,00 |
| 111 | učebna | 72,52 |
| 112 | chodba | 160,73 |
| 113 | schodišť, prostor | 14,40 |
| plocha Σ | | 573,68 |

| LEGENDA | |
|---------|--------------------------------------|
| Značka | Popis |
| | přívod pro rozváděč |
| | vodící pospojování |
| | výcvičovací vedení nn |
| | okruhy pro vzduchotechnické jednotky |
| | nový rozváděč vzduchotechniky |
| | obezdívka nového rozváděče |
| | RO 2-3 VZT |
| | |
| | |
| | |

| Prostředí (vnější vlivy) | | viz "protokol" |
|---|-----------|--|
| Napěťová soustava | | 3NPE síť 50Hz 230/400V/TN-S |
| Ochrana před úrazem elektrickým proudem | normální | automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S |
| | doplňková | - doplňujícím pospojováním |
| - při poruše | | |

| VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA | | | |
|--|---|----------|--------------|
| REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!! | | | |
| Ing. Oldřich Diviš, 671 31 Únanov č. 144, projektce, montáže, revize | | | |
| Zodpovědný projektant : | Projektant : | Stupeň : | Zak. č. : |
| Ing. Oldřich Diviš | Libor SEMERÁD | DPS | 01 - 20 |
| Č. paré : | Akce : | | Měřítko : |
| | REKUPERAČE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUDr. Josefa Mareše | | 1 : 50 |
| | Kášeim 2, Znojmo | | Formát A4 : |
| | SO03 ELEKTROINSTALACE | | 8 |
| | SO03.4 OBJEKT UV13Z-0 - [lžní křídlo (učebny)] | | |
| Název : | ROZVODY OBJEKTU UV13Z-0 ve 2.NP | | Datum : |
| Investor : | Město Znojmo, Obroková 11/2, 689 22 Znojmo | | Č. výkresu : |
| | | | 2 |

MONTÁŽNÍ POKYNY - VIZ TZI