


ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
201	sklad učebnic	32,36
202	kablnet	15,48
203	kablnet	13,99
204	škola lékař	26,24
205	prevlékárna	2,39
206	prevlékárna	2,59
207	prevlékárna	2,47
208	kablnet	23,88
209	kablnet	24,32
210	kablnet	21,35
211	učebna	68,97
212	učebna	68,00
213	učebna	72,52
214	chodba	113,23
215	chodba	68,56
216	schodiště, prostor	14,40
plocha 2		570,75



LEGENDA	
Značka	Popis
—	přívod pro rozváděč
—	vodící pospojování
—	vícenosobné vedení m
—	okružní pro vzduchotechnické jednotky
—	nový rozváděč, vzduchotechniky
—	obezdávka nového rozváděče
—	RO 3-3 VZT
—	

Prostředí (vnější vlivy)		viz "protokol"
Napěťová soustava		3MPE str. 50Hz 230/400V/TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem	normální	automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S
	doplňková	- doplňujícím pospojováním
- při poruše		
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165		

VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA					
REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZANA !!!					
Ing. Oldřich DVIŠ, 671 31 Únanov č. 144, projekce, montáže, revize					
Zodpovědný projektant :	Projektant :	Suplenti :	Zak. č. :		
Ing. Oldřich DVIŠ	Libor SEMERÁD	DPS	01 - 20		
Č. paré :	Měřítko :				
Akce :	1 : 50				
REKUPERAČE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UDR. Josefa Mareše					
Krástev 2, Znojmo					
SO03 ELEKTROINSTALACE					
SO03.4 OBJEKT UV132-0 - [části křídla (učebny)]					
Název :	Formát A4 :				
ROZVODY OBJEKTU UV132-0 ve 3.NP	8				
Investor :	Datum :				
Město Znojmo, Občanská 1/12, 669 22 Znojmo	02 / 2020				
C. výkresu :			3		

MONTÁŽNÍ POKYNY - VIZ TZI