


ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
201	učebna	70,85
202	učebna	68,95
203	učebna	68,52
204	učebna	72,99
205	učebna	93,85
206	učebna	21,60
207	kablnet	22,45
208	učebna	92,00
209	kablnet	49,90
210	chodba	119,70
plocha Z		680,81



LEGENDA	
Značka	Popis
	přívod pro rozváděč
	vodící pospojování
	výčerné vedení m
	okruhy pro vzduchotechnické jednotky
	RO 3-1 VZT
	nový rozváděč vzduchotechniky
	obezvlákn nového rozváděče

Prostředí (vnější vlivy)		viz "protokol"
Napěťová soustava		3NPE síť 50Hz 230/400V/7N-S
Ochrana před úrazem proudem elektrickým		normální automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S
- při poruše		doplňujícím pospojováním

Ing. Oldřich Diviš, 671 31 Úhranov č. 144, projektce, montáže, revize			
Zodpovědný projektant:	Projekční firma:	Zak. č.:	
Ing. Oldřich Diviš	Libor SEMERÁD	01 - 20	
Č. paré:	Alce:	Metodo:	
REKUPERAČE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUD. Josefa Maršala Klástení 2, Znojmo SO03 ELEKTROINSTALACE SO03 1 - OBJEKT UO 22 - [severní křídlo (učebny)]		1 : 50	
Název :		Formát A4 :	
ROZVODY OBJEKTU UO 22 ve 3.NP		8	
Datum :		02 / 2020	
Investor :	Č. výkresu :		
Město Znojmo, Okružní 11/2, 669 22 Znojmo	3		

MONTÁŽNÍ POKYNY - VIZ TZI