



Veřejná zakázka na dodávky zahrnující stavební práce

zadávaná v užším řízení podle ustanovení § 3 písmeno c), § 14 odstavec (3), § 15, § 25, § 58 souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) a podle pravidel poskytovatel dotace s názvem:

„Rekuperace – ZŠ JUDr. Josefa Mareše“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní
UŽŠÍ ŘÍZENÍ

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užili ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SOUBOR ČÍSLO 06

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 5: V záložce "stavebný rozpočet" VV v SO3.1, SO3.4, SO3.5, SO6.1, SO6.4, SO6.5 sú uvedené ističe 1+N (istenie stredného vodiča), pričom v schémach rozvádzačov tomu tak nie je (ističe bez istenia stredného vodiča). Rovnako v dokumentoch zadávacej dokumentácie "D - výkaz výmer SO3.x" elektro SO03 sú špecifikované ističe bez istenia stredného vodiča.

Nakoľko prevedenie ističov má dopad na ceny rozvádzačov, prosíme o vyjasnenie, aký typ ističov je požadovaný.

Odpověď zadavatele:

V případě nejasností má prioritu výkresová část „SO03 – ELEKTROINSTALACE“, součástí které jsou i dílčí výkazy výměr zpracované zvlášť pro každý objekt.

Informace č. 4: V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel ruší znění odstavce číslo 8.2. dokumentu s názvem: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V UŽŠÍM ŘÍZENÍ a nahrazuje jej novým zněním takto:

8.2. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem odeslání této VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY V UŽŠÍM ŘÍZENÍ. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny nejpozději

do 23.5.2022 do 12:00:00 hodin.

Ve spolupráci se zadavatelem či zpracovatelem projektové dokumentace vypracoval

Ing. Martin Šimek
za zastupujícího zadavatele