



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,  
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

**„Modernizace výtahu v budově úřadu náměstí J. Gagarina 1195/5, Slezská Ostrava a následný servis výtahu po dobu záruky“**

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

## VYSVĚTLENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY

### Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Bc. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Bc. Martina Prchalová Tel: 599 410 424 e-mail: mprchalova@slezska.cz
Profil zadavatele:	<a href="https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska">https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska</a>



**Dotaz č. 1:**

V technické zprávě jsou v popisu technologie výtahu u nosných prostředků uvedeny pásy. Lze použít klasická lana?

**Odpověď:**

Zadavatel po konzultaci s projektantem, trvá na použití nosných pásů z důvodů menšího počtu použitých pásů a vyšší živostnosti v porovnání s klasickými lany.

**Dotaz č. 2:**

V technické zprávě je v popisu technologie výtahu uvedena rekuperace energie. Lze nabídnout výtah bez rekuperace energie?

**Odpověď:**

Zadavatel požaduje použití rekuperace energie z důvodů nižších provozních nákladů.

**Dotaz č. 3:**

Lze vzhledem k dodacím a výrobním termínům veškerých materiálů / komponentů upravit ve smlouvě o dílo článek IV bod 3a) na Termín zahájení díla do 60 dnů od předání staveniště?

**Odpověď:**

Smlouvu o dílo zadavatel upravovat nebude. Smlouva je nastavena nejprve na zahájení stavebních prací, následně dodávce a montáži výtahu.

V Ostravě dne 10. 02. 2022

---

JUDr. Jana Pastrňáková  
vedoucí odboru právního