

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytnuté v rámci zadávacího řízení o podlimitní veřejnou zakázku

„Rekonstrukce kotelny PK 901 – rekonstrukce plynové části zdroje tepla pro objekt SD Sušil“

Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem
Sídlo:	Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO / DIČ	00287113 / CZ00287113
www adresa	https://www.bystriceph.cz/
Zástupce zadavatele	Mgr. Radka Zátková, advokát, se sídlem Hořejší nábřeží 786/21, 15000 Praha, ev. č. ČAK: 16743

Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce kotelny PK 901 – rekonstrukce plynové části zdroje tepla pro objekt SD Sušil“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky
Identifikátor veřejné zakázky:	P22V00000002

Zadavatel obdržel dne 10. 02. 2022 prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění:

Dotaz č. 1:

„Jako uchazeč o realizaci zakázky s názvem Dotaz k zakázce Rekonstrukce kotelny PK 901 – rekonstrukce plynové části zdroje tepla pro objekt SD Sušil prosíme o informaci o účinné výšce komína. Ve zveřejněných podkladech se nám ji nepodařilo dohledat.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Odtah spalin a přívod vzduchu z kotlů je navržen z každého kotle samostatně koaxiálním odkouřením 110/150 přes stěnu do venkovního prostředí, dál kolenem s dílem pro nasávání vzduchu (koleno je součástí sestavy pro montáž na venkovní stěnu) a následně koaxiálním potrubím a koncovkou na venkovní stěnu bude odtah spalin vyveden cca 0,5 – 1 m nad atiku budovy. Výška komína je navržena 3 m.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem jako zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, tj. na profilu zadavatele:

<https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/2822>

V Praze dne 15. února 2022

Mgr. Radka Zátková, advokátka
zástupce zadavatele