


LEGENDA ZNAČENÍ:

- potrubí tlakové PVC-U PN10
- C—C— potrubí PVC KG SN4

Název značky	Grafická značka
Ventil	
Redukce centrická	
Zpětný ventil	
Uzavírací klapka	
Armatura se servopohonem na střídavý proud	
Plovkový ventil	
Kohout s odvodněním	
Vodoměr	
Hrdlový spoj	
Odpad do kanalizace	

LEGENDA:

- Jednoduší kabinetní změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 120³dhxm³
- Plastový kartušový filtr G1"
- PP svařovaná retenční nádrž o rozměrech 1500x1000x1500mm, s komínkem 600x600mm
- Typové nerezové pítka 350x350x900mm, horní vanička s 3 výtakovými svíslými tryskami a s odtokem z vaničky, povrch tryskaný balotinou, připojení vody G³/₄", připojení na odpad, vnitřní rozvod vody nerezovou flexibilní hadicí, spínací tlačným ventilem, vč. kotvení 3x chemickou kotvou D12mm do betonového základu

Školní 809, 691 10 Kobylí; www.lentus.cz; lentus@lentus.cz, tel/fax: 519 431 417								
VYPRACOVAL	Ing. P. Jeřábek	ZOD. PROJEKTANT	Ing. I. Pospíšil	I. KONTROLA	-----			
PROJEKTOVAL	Ing. L. Loveček			DATUM	prosinec 2021			
STAVEBNÍK	BYSTRICE POD HOSTÝNEM Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem			KRAJ	Zlínský			
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY	-----			
Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí - 1. etapa				STUPEŇ	DPS			
				FORMÁT	2xA4			
				MĚŘÍTKO	--			
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	-----			
ČÁST STAVBY	701 Rekonstrukce kašny			SO/PS	-----			
PŘÍLOHA: Liniové schéma- dopouštění				ČÍSLO PŘÍLOHY	07			

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je duševním vlastnictvím akciové společnosti LENTUS AGILIS spol. s r.o.. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatelů oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.