

Zadavatel:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

**„Rekonstrukce SZ Výškovic“**

zadávané formou sektorové zakázky malého rozsahu

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel, Dopravní podnik Ostrava a.s., obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel uvádí znění dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 07.02.2022

Ve výkazu výměr oddíl **751 Vzduchotechnika** obsahuje typ jednotky vč. rozvodů potrubí. V zadání jsem však nenalezl žádnou dokumentaci. Bez ní nelze správně nacenit. Také bych potřeboval blíže specifikovaný výpis vnitřního vybavení, tvar kuchyňské linky atd...

### Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. ze dne 15.02.2022

Vzduchotechnika je řešena popisem v technické zprávě a zákresem dvou jednotek vč. specifikace výkonu na výkresech ve stavební části a popise o umístění venkovní jednotky na střeše objektu.

Jelikož se nejedná o žádný jiný vnitřní rozvod od klimatizací, považujeme toto za běžně dostačující jak pro nacenění, tak pro realizaci.

Zadavatel připravuje odpověď i na druhou část dotazu k vnitřnímu vybavení a kuchyňské lince, kterou zveřejní až ji bude mít k dispozici.

### S ohledem na výše uvedené zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 1. 3. 2022 do 10:00 hod.

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele dostupné z adresy: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 15. 02. 2022

.....  
Ing. Eva Kolarčíková  
specialista nákupu  
úsek ředitele nákupu a investic