
 PROJEKCE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ OSTRAVA IČO 62301110 DIČ CZ62301110 info@pez-projekce.cz		Tato dokumentace je ve smyslu autorského zákona považována za duševní vlastnictví firmy PEZ s.r.o. Jakékoli kopírování, poskytování této dokumentace třetí osobě, či její využití k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo k této dokumentaci lze provádět pouze s předchozím souhlasem firmy PEZ s.r.o.								
		Název zakázky Infrastruktura pro elektromobilitu III Lokalita Valchařská								
		Číslo zakázky 43-2503-001								
		Digi DPOv0skAISYS.xlsx					DCC			
PS/SO		PS03.2 – RTU a MaR – ES AISYS			Nahrazuje		Skartace		31	
Název dokumentace					Stupeň		Příloha			
SOUPIS KABELŮ					25-DPS		D2.03.2/008			
Projektant		Zodp.projektant		HL.projektant		Datum		Počet listů		
Grepl		Ing. Raška		Ing. Raška		12/2021		2		

Výchozí	Koncový	Číslo	Kabel				Kabelový soubor		Poznámka
bod	bod	kabelu	napětí	typ	průřez	délka	druh	počet	
Skrň energetického systému AXR02									
ANH01	AXR02	WL90132	750V	CYKY-J	3x4	15	SZ17	2	LI,N,PE
ANH01	AYL01	WL90133	750V	CYKY-J	3x4	15	SZ17	2	LI,N,PE
ANA03-NS1	AXR02	WS80311	250V	JYTY-O	14x1	20	SZ17	2	+1.11NN, I2NS1PLO, I2NS1B, I2NS1RES, +1.13A, I23SRS1
ANA03-NS2	AXR02	WS80321	250V	JYTY-O	14x1	20	SZ17	2	+1.11NN, I2NS2PLO, I2NS2B, I2NS2RES, +1.13A, I23SRS2
ANA04-NS1	AXR02	WS80411	250V	JYTY-O	14x1	20	SZ17	2	+1.11NN, I2NS3PLO, I2NS3B, I2NS3RES, +1.13A, I23SRS3
ANS01	AXR02	WS03101	250V	JYTY-O	7x1	20	SZ17	2	+1.13A, H628A, H648CE, H953A-1
ANS02	AXR02	WS03102	250V	JYTY-O	7x1	30	SZ17	2	+1.13A, H629A, H649CE, H953A-1, H953A
AJA01	AYL01	WT50101	INDOOR	S/FTP Cat.6a	4x2x0,56	15	RJ-45	2	KOMUNIKACE MĚŘIDLA VN
ANH01	AYL01	WT90101	INDOOR	S/FTP Cat.6a	4x2x0,56	35	RJ-45	2	KOMUNIKACE MĚŘIDLA VLSP
AXR01	AYL01	WT03101	INDOOR	S/FTP Cat.6a	4x2x0,56	15	RJ-45	2	KOMUNIKACE ŘS - TRAFOSTANICE
AXR01	AYL01	WT03102	INDOOR	S/FTP Cat.6a	4x2x0,56	15	RJ-45	2	REZERVA ŘS
AXR01	AYL01	WT03103	INDOOR	S/FTP Cat.6a	4x2x0,56	15	RJ-45	2	KAMEROVÝ SYSTÉM
AXR01	AYL01	WT03104	INDOOR	S/FTP Cat.6a	4x2x0,56	15	RJ-45	2	REZERVA KAMEROVÝ SYSTÉM
AXR02	AYL01	WT03201	INDOOR	S/FTP Cat.6a	4x2x0,56	15	RJ-45	2	KOMUNIKACE ŘS - TRAFOSTANICE
AXR02	AYL01	WT03202	INDOOR	S/FTP Cat.6a	4x2x0,56	15	RJ-45	2	REZERVA ŘS
AXR02	AYL01	WT03201	INDOOR	S/FTP Cat.6a	4x2x0,56	15	RJ-45	2	KOMUNIKACE ŘS - TRAFOSTANICE
AXR02	AYL01	WT03202	INDOOR	S/FTP Cat.6a	4x2x0,56	15	RJ-45	2	REZERVA ŘS
SZŘ-AXR01	AYL01	WT04101	OUTDOOR	S/FTP Cat.6a	4x2x0,56	40	RJ-45	2	KOMUNIKACE ŘS - ZÁZEMÍ ŘIDIČŮ
SZŘ-AXR01	AYL01	WT04102	OUTDOOR	S/FTP Cat.6a	4x2x0,56	40	RJ-45	2	REZERVA ŘS
SZŘ-AXR01	AYL01	WT04103	OUTDOOR	S/FTP Cat.6a	4x2x0,56	40	RJ-45	2	ČTEČKA - ZÁZEMÍ ŘIDIČŮ
SZŘ-AXR01	AYL01	WT04104	OUTDOOR	S/FTP Cat.6a	4x2x0,56	40	RJ-45	2	REZ ČTEČKA - ZÁZEMÍ ŘIDIČŮ
SZŘ-AXR01	AYL01	WT04105	OUTDOOR	S/FTP Cat.6a	4x2x0,56	40	RJ-45	2	LAN 1 - ZÁZEMÍ ŘIDIČŮ
SZŘ-AXR01	AYL01	WT04106	OUTDOOR	S/FTP Cat.6a	4x2x0,56	40	RJ-45	2	LAN 2 - ZÁZEMÍ ŘIDIČŮ
SZŘ-AXR01	AYL01	WT04107	OUTDOOR	S/FTP Cat.6a	4x2x0,56	40	RJ-45	2	REZERVA LAN 3 - ZÁZEMÍ ŘIDIČŮ
SZŘ-AXR01	AYL01	WT04108	OUTDOOR	S/FTP Cat.6a	4x2x0,56	40	RJ-45	2	REZERVA LAN 4 - ZÁZEMÍ ŘIDIČŮ
AXR02	AXT03	WT05301	300V	J-Y(St)Y	2x2x0,8	20	SZ13	2	SMYČKA RS-485 MONITOR.TEPLIT
AXR02	ANH01-PM2	WT90102	300V	J-Y(St)Y	2x2x0,8	16	SZ13	2	SMYČKA RS-485 ELEKTROMÉRY
ANH01-PM2	ANH01-PM3	WT90103	300V	J-Y(St)Y	2x2x0,8	2	SZ13	2	SMYČKA RS-485 ELEKTROMÉRY
ANH01-PM3	ANH01-PM4	WT90104	300V	J-Y(St)Y	2x2x0,8	2	SZ13	2	SMYČKA RS-485 ELEKTROMÉRY

