

SCHÉMA VNĚJŠÍCH SPOJŮ



LEGENDA POVELŮ:

f1QSF1	ODPÍNAČ S POJISTKOU QSF1 – POVEL VYPNOUT (OD NEBEZPEČNÉ TEPLOTY TRANSFORMÁTORU)

LEGENDA SIGNÁLŮ STAVU DO ŘS SICAM:

f3QSF1	ODPÍNAČ S POJISTKOU QSF1 – STAV VYPNUTO
f4QSF1	ODPÍNAČ S POJISTKOU QSF1 – STAV ZAPNUTO

LEGENDA PORUCHOVÝCH HLÁŠENÍ DO ŘS SICAM:

H923T	ODPÍNAČ – PŘETAVENÍ POJISTKY

LEGENDA SIGNÁLŮ STAVU DO ES AISYS:

f430SF1	ODPÍNAČ S POJISTKOU QSF1 – STAV ZAPNUTO
f430E6	VÝVODOVÝ UZEMŇOVAČ QE6 – STAV ZAPNUTO
H231A	POKLES TLAKU SF6 – VÝSTRAHA
H3811F	INDIKÁTOR NAPĚTÍ – VNITŘNÍ PORUCHA
H923RY	ODPÍNAČ – POJISTKY V POŘÁDKU

UPOZORNĚNÍ: SIGNÁLY DO ES AISYS JSOU POUZE JEDNOBITOVÉ (OPAČNÝ STAV = NEGACE)

Tato dokumentace je ve smyslu autorského zákona považována za dílovní vlastnictví firmy PEZ s.r.o. Jakákoliv kopírování, poskytování této dokumentace třetí osobě či její využití k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo k této dokumentaci lze provádět pouze s předchozím souhlasem firmy PEZ s.r.o.

PROJEKCE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ OSTRAVA
IČO: 62301110
DIČ: CZ62301110
info@pez-projekce.cz

NÁZEV ZAKÁZKY	INFRASTRUKTURA PRO ELEKTROMOBILITU III LOKALITA VALCHAŘSKÁ
ČÍSLO ZAKÁZKY	43-2503-001
DKI	DPOv5efs.dwg
DCC:	
PS/SO	PS01.1 – TRAFOSTANICE – ROZVODNA 22kV
NAHRAZUJE	
NÁZEV VÝKRESU	SCHÉMA POMOCNÝCH OBVODŮ VÝVODU NA TRANSFORMÁTOR VL. SPOTŘEBY T3 – AJA05
STUPEŇ	25-DPS
SKARTACE	31
MĚŘÍTKO	–
FORMÁT	A3/4xA4
DATUM	12/2021
PŘÍL.	D2.01.1/009
PROJEKTANT	GREPL
ZODP. PROJEKTANT	ING. RAŠKA
HL. PROJEKTANT	ING. RAŠKA
ARCHIVNÍ ČÍSLO	12-3-7156