





STÁVAJÍCÍ HDS – PŘÍPOJKA NN

PROVEDENÍ:	ER212/PVP7P DCK HOLOUBKOV
KRYTÍ:	IP 44/20C
ROZMĚRY:	489 x 1788 x 245mm
PŘÍVODY:	SPODEM
VÝVODY:	SPODEM
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA	3NPE, 3x400/230V, ~50Hz, TN–C–S
JMENOVITÝ PROUD:	63A
VÝROBNÍ ČÍSLO:	097364

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ BUDE NOVĚ USAZENA PO DOKONČENÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV KOLEM TRAFOSTANICE
STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ KABEL ZŮSTANE ZACHOVÁN (BĚHEM STAVBY ULOŽEN MIMO PROSTOR STAVBY V RÁMCI ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ), NOVÝ VÝVODOVÝ KABEL BUDE VEDEN PŘES PRŮCHODKU DO KABELOVÉHO PROSTORU TRAFOSTANICE (PŘES JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI) AŽ DO ANH01

PROJEKCE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ OSTRAVA
IČO: 62331110
DIČ: CZ62331110
info@pez-projekce.cz

Tato dokumentace je ve smyslu autorského zákona považována za duševní vlastnictví firmy PEZ s.r.o. Jakákoliv kopírování, poskytování této dokumentace třetí osobě či její využití k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo k této dokumentaci lze provádět pouze s předchozím souhlasem firmy PEZ s.r.o.

NÁZEV ZAKÁZKY	INFRASTRUKTURA PRO ELEKTROMOBILITU III LOKALITA VALCHAŘSKÁ
ČÍSLO ZAKÁZKY	43–2503–001
INVESTOR	ENPRO Energo
DGI	DPOv8efsHDS.dwg
DCC	
PS/SO	PS01.3 – TRAFOSTANICE – VLASTNÍ SPOTŘEBA
NAHRAZUJE	☑
NÁZEV VÝKRESU	STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA NN – HDS
STUPEŇ	25–DPS
SKARTACE	31
MĚŘÍTKO	–
FORMÁT	A3/3xA4
DATUM	12/2021
PŘÍL.	D2.01.3/008
PROJEKTANT	GREPL
ZODP. PROJEKTANT	ING. RAŠKA
HL. PROJEKTANT	ING. RAŠKA
ARCHIVNÍ ČÍSLO	12–3–7187