


VÝKOPY PRO UZEMNĚNÍ





LEGENDA:

- UZEMŇOVACÍ SÍŤ – PÁSEK FeZn 30x4
- HLAVNÍ UZEMŇOVACÍ SVORKA TRAFOSTANICE
- ZEMNÍ TYČ 1,2m

POZNÁMKA

- U ZPĚTNÉHO ZÁSYPU VÝKOPKEM KOLEM ZEMNÍCH PÁSKŮ NUTNO PRO TENTO ÚČEL POUŽÍT VODNOU ZEMINU (NEPOUŽÍVAT NAVAŽKY A KAMENIVO)
- VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V RÁMCI STAVEBNÍ ČÁSTI
- PŘED VSTUPY DO TRAFOSTANICE A PŘED SKŘÍNĚMI DOBJEČÍ JEDNOTKY, SE PROVEDE EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÁH PÁSKEM 1x FeZn 30x4 mm, V HLOUBCE 200 – 400 mm POD TERÉMEM
- OCELOVÉ KONSTRUKCE A ZEMNÍ PÁSKY ODKRYTÉ PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH BUDOU PŘIPOJENY K ZEMNÍ SÍTI JAKO NÁHODNÉ ZEMNICE.
- SKŘÍNĚ DOBJEČÍ JEDNOTKY BUDOU PŘIPOJENY ZELENŮŽLUTÝM VODIČEM CYA 35 mm²,
- SPOJOVÁNÍ VODIČŮ ZEMNÍHO ROZVODU V ZEMI BUDE PROVEDENO SVAŘOVÁNÍM S OCHRANOU ASFALTOVOU LEPENKOU
- PŘECHODY Z POVRCHU DO ZEMĚ BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM (ASFALTOVÝM LAKEM)

* SAMOTNÉ KOVOVÉ KONSTRUKCE UZEMNĚNÍ JSOU OBSAHEM PROVOZNÍCH SOUBORŮ

<div><div>PROJEKCE ENERGETICKÝCH ZARÍZENÍ OSTRAVA IČO: 62301110 DIČ: C262301110 info@pez-projekce.cz</div></div>	Tato dokumentace je ve smyslu autorského zákona považována za duševní vlastnictví firmy PEZ s.r.o. Jakékoliv kopírování, poskytování této dokumentace třetí osobě či její využití k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo k této dokumentaci lze provádět pouze s předchozím souhlasem firmy PEZ s.r.o.				
	NÁZEV ZAKÁZKY		INFRASTRUKTURA PRO ELEKTROMOBILITU III LOKALITA VALCHAŘSKÁ		
	ČÍSLO ZAKÁZKY		43-2503-001		
	DIGI			SO02_V_DPS.dwg	
DCC:					
PS/SO	SO04 – Sociální zázemí řidičů MHD		NAHRAZUJE <input checked="" type="checkbox"/>		
NÁZEV VÝKRESU			STUPEŇ	25-DPS	SKARTACE
UZEMNĚNÍ SO04			MĚŘÍTKO		1:50
			FORMÁT		A2/4xA4
			DATUM		02/2022
			PŘÍL.		D.1.1.04/006
PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT	HL. PROJEKTANT		ARCHIVNÍ ČÍSLO
ING. JAROŠEK		ING. JAROŠEK	ING. RAŠKA		
					13-3-4268