Na výkrese je zakreslen kompletní řez, včetně pracovních rýh pro protlak pod komunikací Valchařskou



POZNÁMKA

* Dle korozivního měření je zemní prostředí v oblasti IV. korozní stupeň. Podle tohoto stupně je potřeba provést odpovídající pasivní ochranu stavebních konstrukcí.
Použít pro projektované objekty "Základní pasívní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů."
* ZATÍŽENÍ STŘECHY SNĚHEM – 1,0 kN/m²
* K HUS PŘIPOJIT ZEMNĚNÍ JÍMEK, ZÁKLADŮ A OSTATNÍCH VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ
* KONSTRUKCE TRAFOSTANICE SE SKLÁDÁ ZE DVOU HOTOVÝCH ŽB SKELETŮ (např. BETONBAU)
* NOPOVÁ FÓLIE:
vysokohustotní polyethylen (HDPE), černá, pevnost v tlaku cca 250 kN/m², výška nopů cca 8 mm

0,0m 2,0m 4,0m 6,0m 8,0m

±0,000 (S003) = 210,12 m n m B.p.v.

Tato dokumentace je ve smyslu autorského zákona považována za duševní vlastnictví firmy PEZ s.r.o. Jakékoliv kopírování, poskytování této dokumentace třetí osobě či její využití k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo k této dokumentaci lze provádět pouze s předchozím souhlasem firmy PEZ s.r.o.

PEZ s.r.o.
PROJEKCE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ OSTRAVA
IČO: 62301110
DIČ: CZ62301110
info@pez-projekce.cz

NÁZEV ZAKÁZKY	INFRASTRUKTURA PRO ELEKTROMOBILITU III LOKALITA VALCHAŘSKÁ
ČÍSLO ZAKÁZKY	43–2503–001
DIGI	S002_V_DPS.dwg
DCC:	
PS/SO	S003 – Trafostanice
NAHRAZUJE	
NÁZEV VÝKRESU	ŘEZ P–P
STUPEŇ	25–DPS
SKARTACE	24
MĚŘÍTKO	1:50
FORMÁT	A3/6xA4
DATUM	02/2022
PŘÍL.	D.1.1.03/006
PROJEKTANT	ING. JAROŠEK
ZODP. PROJEKTANT	ING. JAROŠEK
HL. PROJEKTANT	ING. RAŠKA
ARCHIVNÍ ČÍSLO	13–3–6921

ENPRO Energo