PROJEKCE ENRGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ OSTRAVA
IČO 62301110
DIČ CZ62301110
info@pez-projekce.cz

Tato dokumentace je ve smyslu autorského zákona považována za duševní vlastnictví firmy PEZ s.r.o. Jakékoli kopírování, poskytování této dokumentace třetí osobě, či její využití k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo k této dokumentaci lze provádět pouze s předchozím souhlasem firmy PEZ s.r.o.

Název zakázky	Infrastruktura pro elektromobilitu III Lokalita Valchařská		ENPRO Energo
Číslo zakázky	43-2503-001		
Digi	DPOv8skVLSP.xlsx	**DCC**	
PS/SO	PS01.3 – Trafostanice – Vlastní spotřeba	**Nahrazuje**	**Skartace** 31
Název dokumentace	**SOUPIS KABELŮ**	**Stupeň** 25-DPS	**Příloha** D2.01.3/011

Projektant	**Zodp.projektant**	**Hl.projektant**	**Datum**	**Počet listů**
Grepl	Ing. Raška	Ing. Raška	12/2021	1

Výchozí bod	**Koncový bod**	**Číslo kabelu**	**Kabel napětí**	**typ**	**průřez**	**délka**	**Kabelový soubor druh**	**počet**	**Poznámka**
Transformátor T3									
AJA05	T3	**WH05301**	22kV	22-AXEKVCEY	1x70	25	RSTI-5851 POLT-24C/1XI	1,1	L1
AJA05	T3	**WH05302**	22kV	22-AXEKVCEY	1x70	25	RSTI-5851 POLT-24C/1XI	1,1	L2
AJA05	T3	**WH05303**	22kV	22-AXEKVCEY	1x70	25	RSTI-5851 POLT-24C/1XI	1,1	L3
T3	ANH01	**WL90101**	1kV	1-CYKY-J	3x120+70	15	SZ36	2	L1
ANH01	AXT03	**WL05351**	750V	CYKY-O	2x2,5	15	SZ17	2	+1NN, -1NN
T3	AXT03	**WS05351**	250V	JYTY-O	14x1	5	SZ17	2	MĚŘENÍ TEPLOT T3
AXT03	ANH01	**WS05301**	750V	CYKY-O	3x1,5	15	SZ17	2	+1.11NN, F632A, F632T
Pole ANH01									
AXR02	ANH01	**WL90151**	750V	CYKY-O	2x2,5	15	SZ17	2	+1NN, -1NN
ANH01	AXR02	**WS90101**	250V	JYTY-O	7x1	15	SZ17	2	+1.13S, f3FA1, f4FA1, H111T
Přípojka NN									
HDS	ANH01	**WL90130**	750V	CYKY-J	4x16	40	SZ17	2	+1NN, -1NN