


# POZNÁMKA VÝKOPY

- ⊕ VEŠKERÉ SVAHOVÁNÍ JE PROVEDENO KOLMÉ
- ⊕ ZAČISTĚNOU ZÁKLADOVOU SPÁRU PŘEHUTNIT
- ⊕ PODSYP POD ZÁKLADOVOU SPÁROU – POLŠTÁŘ HUTNĚNÝ – ŠTĚRKOPÍSEK 0–32
- ⊕ PODKLADNÍ BETON MINIMÁLNĚ C16/20
- ⊕ VEŠKERÉ PRÁCE SPOJENÉ S VÝKOPY A BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ  
JE NUTNO PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM
- ⊕ HLAVNÍ ZÁKLADOVÁ SPÁRA – 208,80 m.n.m. B.p.v.  
VÝŠKU ZÁKLADOVÉ SPÁRY MOŽNO UPŘESNIT NA MÍSTĚ S PROJEKTANTEM
- ⊕ POZOR!  
POKUD BUDOU ZÁKLADY A VÝKOPY PROVÁDĚNY V ZIMNÍM OBDOBÍ,  
NESMÍ ZÁKLADOVÁ SPÁRA PROMRZNOUT ANI PROVLHNOUT

PO PROVEDENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO PŘIZVAT  
PROJEKTANTA KONSTRUKČNÍ ČÁSTI (A GEOLOGA)  
K PROHLÍDCE ZÁKLADOVÉ SPÁRY!

ŘEZY VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY

$\pm 0,000$  (S003) = 210,12 m n m B.p.v.

 PROJEKCE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ OSTRAVA IČO: 62301110 DIČ: CZ62301110 info@pez-projekce.cz		Tato dokumentace je ve smyslu autorského zákona považována za duševní vlastnictví firmy PEZ s.r.o. Jakékoliv kopírování, poskytování této dokumentace třetí osobě či její využití k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo k této dokumentaci lze provádět pouze s předchozím souhlasem firmy PEZ s.r.o.	
		NÁZEV ZAKÁZKY	INFRASTRUKTURA PRO ELEKTROMOBILITU III LOKALITA VALCHAŘSKÁ
ČÍSLO ZAKÁZKY		43-2503-001	
DIGI		S003_V_DPS.dwg	DCC:
PS/S0		S003 – Trafostanice	NAHRAZUJE <input checked="" type="checkbox"/>
NÁZEV VÝKRESU		STUPEŇ	25–DPS
		MĚŘÍTKO	1:50
		DATUM	02/2022
VÝKOPY		SKARTACE	31
PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT	HL. PROJEKTANT
ING. JAROŠEK		ING. JAROŠEK	ING. RAŠKA
ARCHIVNÍ ČÍSLO		13-3-6919	